



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**"ДОСТАВКА НА ПЛАТКА ЗА ЦЕНТРАЛНАТА КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА
ОХЛАЖДАНЕ (ЧИЛЪР) В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ТП НА НОИ -
БЛАГОЕВГРАД"**

I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Настоящата техническа спецификация е изготвена съгласно Закона за обществените поръчки. Тази процедура за възлагане на обществена поръчка има за цел да бъде сключен договор за доставка и монтаж на платка (електронен блок за управление – ЕБУ) за централната климатична система за охлаждане (чилър), модел YCAA-B 210 LN, със съответните тестови изпитвания, 72-часова проба, въвеждане в експлоатация и гаранционни условия на чилърната система съгласно инструкциите на производителя. Демонтажните и монтажни работи ще се извършат на място (ТП на НОИ - Благоевград).

II. ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Климатизацията на сградата се осъществява от собствена централна климатична система тип чилър, YORK, модел YCAA-B 210 LN, с конвекторни подови тела 60 броя.

Хладилни кръгове – 2 кръга с 4 спирални компресора.

Капацитет охлаждане kW: 143.5

Хладилен агент: R407

Главна платка с парт. номер: 031-02050-001

Честотен регулатор: DRM 300 series

III. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

1. Общи изисквания:

Мястото за изпълнение на поръчката е в административната сграда на Териториално поделение на НОИ град Благоевград, ул. "Тракия" № 1.

При извършване на дейностите по монтаж, настройки, тестване и пускане в експлоатация на чилърната система да се спазят инструкциите, определени от производителя, както и всички приложими изисквания на действащите нормативни документи и стандарти в Република България, включително:

1. Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

2. Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

3. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

Забележка: Всички разходи за труд, транспорт, консумативи и др., необходими за изпълнение на поръчката са за сметка на Изпълнителя.

2. Подготвителни дейности за:

2.1. Доставка

Доставката да се извърши в сградата на ТП на НОИ Благоевград.

2.2. Монтаж

Монтажа и демонтажа на платката да бъде съобразен с инструкциите изготвени от производителя.

Възложителят се задължава да осигури достъп на Изпълнителя в съответствие с вътрешните правила на НОИ, както и да му съдейства по време на изпълнение на дейностите по демонтаж и монтаж на платката.

2.3. Въвеждане на климатичната система в експлоатация

2.3.1. Пусково-наладъчни работи, включително извършване на съответни настройки и тестване, необходими за въвеждане на климатичната инсталация в експлоатация.

2.3.2. Направа на 72-часова проба.

2.3.3. Издаване на приемо - предавателен протокол, подписани от двете страни.

3. Технически изисквания към съоръженията (минимални изисквания):

3.1. Изисквания към доставката:

3.1.1. Главната платка да бъде доставена в ТП на НОИ - Благоевград в опаковка, изключваща повреждане от механични удари или атмосферни условия, по време на транспорт.

3.1.2. Главната платка да се достави с качество и параметри, отговарящи на техническите спецификации.

3.1.3. Главната платка да е придружена с:

- всички съпътстващи документи предоставени от производителя;
- документ доказващ произхода или стикер с парт номер, доказващ съвместимостта с типа чилърна система по задание на Възложителя.
- техническа схема за монтаж и експлоатация ако е налична от производителя, с електронни защиты и др.

- декларация за съответствие, издадена в съответствие с нормативните уредби в Република България, ако е налично от производителя;

- сертификат за произход и паспорт на техниката, ако е налично от производителя;

Предлаганата техника трябва да е оригинална, нова и неупотребявана и да отговаря на всички стандарти в Република България относно техническа експлоатация, норми на безопасност и включване към електрическата мрежа.

3.2. Критерият за приемане на работите изпълнени съгласно техническото задание:

- дейности по монтажа се считат за успешно приключили след успешно извършени пусковоналадъчни работи, тестване и въвеждане в експлоатация на климатичната инсталация, оформяне на документация, както и подписване на приемо-предавателен протокол.

3.3. Изисквания към документацията и изпитванията:

- посочен производител и страна на произход;
- инструкции за монтаж, изпитвания за въвеждане в експлоатация, поддръжка и експлоатация, ако е налично от производителя;
- Гаранционен срок за вложената главна платка - съгласно гаранционния срок, определен от съответния производител, но не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол.

При повторна повреда от същия характер или на същия възел, възникнала в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстрани същата за своя сметка, освен ако неизправността не е по вина на Възложителя.

4. Демонтажни и монтажни работи

Демонтажът на старата главна платка ще се извърши от чилъра намиращ се на покрива на ТП на НОИ, с приблизителна височина 15 м.

Монтажът на новата платка ще се извърши на мястото на старата.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Критерии за подбор, които се отнасят за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците:

Участникът следва да притежава валиден документ за правоспособност (сертификат), съгласно чл. 176, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, издаден при условията на чл. 10, параграфи 5 и 7 от Регламент (ЕС) №517/2014 и на Наредба № 1/17.02.2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове или еквивалентен документ от друга страна-членка на Европейския съюз.

2. Критерии за подбор, които се отнасят за икономическото и финансовото състояние на участниците:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

3. Критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионалните способности на участниците:

3.1. Участникът следва да разполага със специалисти, които да притежават валиден документ за правоспособност по чл. 176, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, издаден по реда на чл. 176, ал. 3 от същия закон, при условията на чл. 10, параграф 3, 5 и 7 на Регламент /ЕС/ № 517/2014 г. и на наредбата по чл. 17, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух или еквивалентен документ от друга страна-членка на Европейския съюз, както и да има на разположение технически лица, притежаващи документ, удостоверяващ придобита квалификационна група по безопасност при работа по електрически уредби и мрежи до 1000 V съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V или еквивалентен.

3.2. Участниците следва да притежават валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, по стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, в областта, попадаща в обхвата на предмета на настоящата поръчка, който да е издаден от независимо лице, акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, или сертификатът да отговаря на изискванията за признаване, съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, както и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, или друго доказателство за прилагани еквивалентни мерки за осигуряване на качеството (чл. 64, ал. 5 от ЗОП).

Съставил: *чл. 36а, ал. 3 от ЗОП*

Главен експерт в отдел „Административен:

Юлиан Владимиров

Дата: 04.10.2019 г.