



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - БУРГАС

ПРОТОКОЛ № 2

На 05.07.2019 г. в 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ – Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 126, етаж 8 стая № 2 в изпълнение на решение № 1040-02-60 от 30.05.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Бургас за откриване на процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици и конвектори“*, обявена в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 00145-2019-0064, се проведе заседание на комисията, назначена със заповед № 1015-02-155 от 24.06.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Бургас, за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите, в състав:

Председател: СНЕЖАНА РАДЕВА – нач. отдел, отдел „Административен“;

Членове:

1. ДОРА ДИМИТРОВА – главен юрисконсулт, отдел „Административен“;
2. ГЕРГАНА ДАНЕВА – старши експерт, отдел „Административен“.

Поради ползване на планиран платен годишен отпуск от СТАНИМИРА ЧАНЕВА ПАНАЙОТОВА - главен юрисконсулт, на заседанието на 05.07.2019 г. като член на комисията встъпи един от резервните членове - ДОРА ДИМИТРОВА - главен юрисконсулт, определени със заповед № 1015-02-155 от 24.06.2019 г. на директора на ТП на НОИ – Бургас.

След като се запозна със списъка на участниците, подали оферти за участие в процедурата, новият член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Председателят на комисията откри заседанието и обяви дневния ред за провеждането му:

1. Разглеждане на допълнително представените документи на участниците и проверка за съответствието им с изискванията, поставени от Възложителя;
2. Разглеждане на техническите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

По първа точка от дневния ред комисията констатира, че писмата с приложен протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП са връчени на участниците както следва:

Участник № 1 „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП“ ООД – СОФИЯ, с изх. № 1028-02-14#1 от 27.06.2019 г. по електронна поща на 27.06.2019 г.;

Участник № 2 „СТО“ ЕООД – БУРГАС, с вх. № 1028-02-15#1 от 27.06.2019 г. по електронна поща на 27.06.2019 г.

Участник № 1 „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП“ ООД – СОФИЯ е представил в указания от комисията срок писмо с вх. № 1028-02-14#3 от 02.07.2019 г.

С' протокол № 1 от участника беше изискано да представи нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като в част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б „Информация за представителството на икономическия оператор“ да посочи, ако е приложимо, името и адреса на лицето или лицата, упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията разгледа представения ЕЕДОП и установи, че част II „Информация за икономическия оператор“, раздел Б „Информация за представителството на икономическия

оператор“ участникът е попълнил името и адреса на лицето, упълномощено да представлява икономическия оператор за целите на настоящата обществена поръчка.

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние, поставени от Възложителя, и продължава своето участие в процедурата.

Участник № 2 „СТО“ ЕООД – БУРГАС е представил в указания от комисията срок, писмо с вх. № 1028-02-14#2 от 28.06.2019 г.

С протокол № 1 от участникът беше изискано да представи нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като в част III „Основания за изключване“, раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“, следва да отговори на въпроса „Има ли икономическия оператор споразумение с кредиторите?“.

Комисията разгледа представения ЕЕДОП и установи, че участникът е отговорил на въпроса „Има ли икономическия оператор споразумение с кредиторите?“, съдържащ се в част III „Основания за изключване“, раздел В: „Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“.

Комисията приема, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние, поставени от Възложителя, и продължава своето участие в процедурата.

По втора точка от дневния ред комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.

Участник № 1 „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП“ ООД – СОФИЯ

Участникът е представил техническо предложение, изготвено по приложения образец № 2 към документацията за участие.

В техническите спецификации Възложителят е посочил параметрите, на които трябва да отговаря предложената техника.

Участникът за изпълнение на поръчката е предложил:

- за вентилаторен конвектор

Вид на параметъра	Описание/стойност на параметрите, предложени от участника	Параметри, зададена от Възложителя
Марка	CLINT	
Модел	FVW/VP 23Z I DRA	
Отоплителна мощност при средна скорост на вентилатора и топлоносител вода с температура 70/60°C и температура на помещението 22°C - Q _{от} (W)	Q _{от} =3270W	минимум Q _{от} =2800W
Пълна охлаждаемост при средна скорост на вентилатора и при студоносител вода с температура 7/12°C и температура на помещението 27°C - Q _{охл} (W)	Q _{охл} =1430W	минимум Q _{охл} =1200W
Дебит на въздуха при средна скорост (m ³ /h)	до 250m ³ /h	до 250m ³ /h
Ниво на звуково налягане при средна скорост (dB(A))	38dB	до 40dB(A)
Габаритни размери Д/Ш/В (mm)	780/210/500	приблизително 774/226/564 mm.

Въпреки, че в техническото предложение участникът е записал, че параметърът „Дебит на въздуха при средна скорост (m³/h)“ на предлагания от него модел вентилаторен конвектор е до 250m³/h, в приложената към техническото предложение разпечатка с характеристики на предложениия модел се вижда, че стойността за този параметър е **260 m³/h**. Комисията приема, че предлагания модел вентилаторен конвектор не отговаря на изискванията, поставени от Възложителя.

- за инверторен климатик

Вид на параметъра	Описание/стойност на параметрите, предложени от участника	Параметри, зададена от Възложителя
Марка	GREE	
Модел	GWH12ACC-K6DNA1D Fairy	
Мощност (BTU)	12 000 BTU	12 000 BTU
Енергиен клас на охлаждане и отопление	A++/ A+	минимум A+ на охлаждане и отопление
Електрическо захранване (V/Hz)	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
Отоплителна мощност – Q _{от} (kW)	3,67 (0.8-4.5)	минимум Q _{от} = 3.5 kW
Пълна охладителна мощност – Оохл (kW)	3,5 (0.7-4.0)	минимум Оохл= 3,15 kW
Сезонен коефициент на трансформация в режим на отопление „SCOP”	4.0	минимум 4.3
Сезонен коефициент на трансформация в режим на охлаждане „SEER”	7.0	минимум 6.2
Дебит на въздуха на вътрешното тяло на системата (м ³ /мин)	680 м ³ /h	до 7 м ³ /мин
Ниво на звуково налягане на вътрешното тяло на ниска скорост (dB(A))	25	до 25 dB(A);
Хладилен агент	R-32	R-410a; R-407; R-32 или еквивалентен

Комисията установи, че предложеният модел климатик не отговаря на следните параметри, поставени от Възложителя:

➤ сезонен коефициент на трансформация в режим на отопление „SCOP”- участникът е посочил стойност **4,0**. Възложителят е поставил изискване тази стойност да е минимум 4,3;

➤ дебит на въздуха на вътрешното тяло на системата (м³/мин) - участникът е посочил **680 m³/h (11,3 м³/мин)**. Възложителят е поставил изискване тази стойност да е до 7 м³/мин.

В резултат на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, комисията предлага участникът „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП“ ООД да бъде отстранен, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Участник № 2 „СТО“ ЕООД – БУРГАС

Участникът е представил техническо предложение, изготвено по приложения образец № 2 към документацията за участие.

В техническите спецификации Възложителят е посочил параметри със зададени стойности, на които трябва да отговаря предложената техника.

Участникът за изпълнение на поръчката е предложил:

- за вентилаторен конвектор

Вид на параметъра	Описание/стойност на параметрите, предложени от участника	Параметри, зададена от Възложителя
Марка	GALLETTI	
Модел	ESTRO	
Отоплителна мощност при средна скорост на вентилатора и топлоносител вода с температура 70/60°C и температура на помещението 22°C - Q_{от} (W)	Q_{от}=3500 W	минимум Q_{от}=2800 W
Пълна охладителна мощност при средна скорост на вентилатора и при студоносител вода с температура 7/12°C и температура на помещението 27°C - Q_{охл} (W)	Q_{охл}=1500 W	минимум Q_{охл}=1200 W
Дебит на въздуха при средна скорост (m³/h)	270 m³/h	до 250 m³/h
Ниво на звуково налягане при средна скорост (dB(A))	40 dB	до 40 dB(A)
Габаритни размери Д/Ш/В (mm)	774/226/564	приблизително 774/226/564 mm.

Комисията установи, че:

Предложеният вентилаторен конвектор марка GALLETTI, модел ESTRO не отговаря на изискването на Възложителя параметърът „Дебит на въздуха при средна скорост“ да е до **250 m³/h**. В техническото си предложение участникът е посочил **270 m³/h**.

В образец № 2 „Техническото предложение“ към документацията на обществената поръчка в забележка Възложителят е посочил, че „Посочените марки и модели трябва да позволяват точното идентифициране на вида на конвекторите и климатиците.“

При проверка на характеристиките на предложения от участника вентилаторен конвектор марка GALLETTI, модел ESTRO комисията установи, че гамата се състои от 20 модела в 9 версии. Поради факта, че участникът не е посочил конкретния модел на вентилаторния конвектор, който предлага за изпълнение на поръчката, той не може да бъде идентифициран и не може да се извърши проверка дали посочените характеристики съответстват на зададените от Възложителя.

- за инверторен климатик

Вид на параметъра	Описание/стойност на параметрите, предложени от участника	Параметри, зададена от Възложителя
Марка	Mitsubishi Electric	
Модел	MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF	
Мощност (BTU)	12 000 BTU	12 000 BTU
Енергиен клас на охлаждане и отопление	A++/ A+	минимум A+ на охлаждане и отопление
Електрическо захранване (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz

Отопителна мощност – Q _{от} (kW)	3,6	минимум Q _{от} =3.5 kW
Пълна охладителна мощност – Оохл (kW)	3,4	минимум Оохл=3,15 kW
Сезонен коефициент на трансформация в режим на отопление „SCOP”	4.3	минимум 4.3
Сезонен коефициент на трансформация в режим на охлаждане „SEER”	6.2	минимум 6.2
Дебит на въздуха на вътрешното тяло на системата (м3/мин)	7.8 м3/мин	до 7м3/мин
Ниво на звуково налягане на вътрешното тяло на ниска скорост (dB(A))	22	до 25dB(A);
Хладилен агент	R-32	R-410a; R-407; R-32 или еквивалентен

Предложеният климатик марка Mitsubishi Electric, модел MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF не отговаря на изискването на Възложителя параметърът „Дебит на въздуха при средна скорост“ да е до 7 м3/мин. В техническото си предложение участникът е посочил 7.8 м3/мин.

В резултат на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” и т. 5 от ЗОП, комисията предлага участникът „СТО“ ЕООД да бъде отстранен, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и представяне.

Комисията предлага на Възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като подадените оферти на двамата участника са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, а на участник „СТО“ ЕООД не отговаря и на условията на представяне.

Работата на комисията приключи в 11:45 часа на 05.07.2019 г.

КОМИСИЯ:

Председател: *сл. 233100*
СНЕЖАНА РАДЕВА

Членове: 1..... *сл. 233100*
ДОРА ДИМИТРОВА

2..... *сл. 233100*
ГЕРГАНА ДАНЕВА

Протоколът е съставен на 12.07.2019 г. в един екземпляр.