



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ**  
**ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - БУРГАС**

**РЕШЕНИЕ**

№ 1040-02-78 от 16.07.2019 г.  
за прекратяване на процедура

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8, чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с § 2, т. 25 от ДР от ЗОП, заповед № 1016-40-422 от 27.03.2019 г. на управителя на НОИ, изменена със заповед № 1016-40-460 от 01.04.2019 г. на управителя на НОИ., решение № 1040-02-60 от 30.05.2019 г. за откриване на процедура „публично състезание“ по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици и конвектори“, публикувано обявление в Агенцията по обществени поръчки (АОП) № 914058 от 30.05.2019 г., обявена в електронната страница на АОП под номер 00145-2019-0064 и електронна преписка в профила на купувача: <https://tenders-public.nssi.bg/tp/bur>

**РЕШИХ:**

**I. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ:**

**1. „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП“ ООД – СОФИЯ**

Участникът е представил техническо предложение, в което част от посочените параметри на предлаганата техника, не отговарят на параметрите, поставени от Възложителя в техническите спецификации, а именно:

1.1. Посочена е стойност на параметъра „Дебит на въздуха при средна скорост (m<sup>3</sup>/h)“ на предлагания модел вентилаторен конвектор до **250 m<sup>3</sup>/h**, а в приложената към техническото предложение разпечатка с характеристики на предложения модел се вижда, че стойността за този параметър е **260 m<sup>3</sup>/h**. Възложителят е поставил изискване тази стойност да е до 250m<sup>3</sup>/h.

1.2. Посочена е стойност на сезонния коефициент на трансформация в режим отопление „SCOP“ на предлагания инверторен климатик - **4,0**. Възложителят е поставил изискване тази стойност да е минимум **4,3**;

1.3. Посочена е стойност на дебита на въздуха на вътрешното тяло на предлагания инверторен климатик (**m<sup>3</sup>/мин**) - **680 m<sup>3</sup>/h (11,3 m<sup>3</sup>/мин)**. Възложителят е поставил изискване тази стойност да е до **7 m<sup>3</sup>/мин**.

В резултат на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, отстранявам „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС АП“ ООД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

**2. „СТО“ ЕООД – БУРГАС**

Участникът е представил техническо предложение, в което част от посочените параметри на предлаганата техника, не отговарят на параметрите, поставени от Възложителя в техническите спецификации, както и на условията за представяне на техническото предложение, а именно:

2.1. Посочена е стойност на параметъра „Дебит на въздуха при средна скорост (m<sup>3</sup>/h)“ на предлагания модел вентилаторен конвектор марка GALLETTI, модел ESTRO - 270m<sup>3</sup>/h. Възложителят е поставил изискване тази стойност да е до 250m<sup>3</sup>/h.

2.2. В образец № 2 „Техническото предложение“ към документацията на обществената поръчка в забележка Възложителят е посочил, че „Посочените марки и модели трябва да позволяват точното идентифициране на вида на конвекторите и климатиците.“.

При проверка на характеристиките на предложения от участника вентилаторен конвектор марка GALLETTI, модел ESTRO е установено, че гамата се състои от 20 модела в 9 версии. Поради факта, че участникът не е посочил конкретния модел на вентилаторния конвектор, който предлага за изпълнение на поръчката, той не може да бъде идентифициран и не може да се извърши проверка дали посочените характеристики съответстват на зададените от Възложителя.

2.3. Посочена е стойност на параметъра „Дебит на въздуха при средна скорост“ на предложения климатик марка Mitsubishi Electric, модел MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF - 7.8 m<sup>3</sup>/мин. Възложителят е поставил изискване тази стойност да е до 7 m<sup>3</sup>/мин

В резултат на гореизложеното и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ и т. 5 от ЗОП, отстранявам „СТО“ ЕООД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и представяне.

**II. ПРЕКРАТИЯВАМ** процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици и конвектори“.

**МОТИВИ:** Подадените оферти на участниците са неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, а именно: не отговарят на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката, а офертата на участник „СТО“ ЕООД не отговаря и на условията на представяне, като с това са изпълнени условията на разпоредбата на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията – гр. София, п. к. 1000, бул. „Витоша“ № 18 в 10-дневен срок от получаването му.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 2 от ИПЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок от издаването му до участниците и да се публикува в профил на купувача.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

ЕНЧО 233/0 ЖЕКОВ  
ДИРЕКТОР ТП  
Възлагателна заповед 1016-40-422 от 27.03.2019 г.  
на управителя на НОИ, изменена със заповед №  
1016-40-460 от 01.04.2019 г. на управителя на  
НОИ