

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АПАРАТУРАТА

2РП Звънец 220V
1-2РП Контакт К5Е
1К - 2К Контакт по еднол. схема

1ЛС-2ЛС Лампа сигнала 220V, червена

3ЛС Лампа сигнала 220V, зелена

1Кл Вятон с ключ 220V

ГС Газосигнализатор за дозвръщане на концентрация на природен газ с две нива

ОПИС НА ТАБЕЛКИТЕ:

- 1ЛС ДОЗВЪРВНИ КОНЦЕНТРАЦИИ I НИВО
- 2ЛС ДОЗВЪРВНИ КОНЦЕНТРАЦИИ II НИВО
- 3ЛС РАБОТИ ВЕНТИЛАТОР АВАРИЕН
- 1Кл РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛАТОР

380V/220V	ОПЕР. ПРЕК.	ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР ЗА		СВЕТЛ. СИГНАЛИЗАЦИЯ	МАГНЕТВЕНТИЛ	РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ	СИГНАЛИЗАЦИЯ РАБОТИ	БЛОКИР. ЕЛ. ЗАХР.		
		ЗАХР. 220V	ЗВЪНЕЦ						две нива	ревеен изход/предупредително ниво




СХЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВАРИЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ

ФРАГМЕНТ ОТ ФАСАДА НА РЪКОТ.