



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ОТДЕЛ “ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”

Изх.№ 15-00-54 НЧ/14.11.2014

РАЗЯСНЕНИЕ

по чл. 29, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

Във връзка с получено в NOI писмо за разяснение от 10.11.2014 година, относно подготовка на оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Проектиране на централна модулна климатизация в сървърни и комуникационни помещения в административната сграда на Централно управление на Националния осигурителен институт”, Ви уведомяваме следното:

Въпрос:

“При изискване за безтокова пауза на ел. захранване от табла UPS да се има предвид следното:

1. Климатичните системи са инертни системи и времето за АВР на захранване от ДГ (не повече от 20 минути) не би довело до промяна на климата в помещенията с електронно оборудване.

2. Евентуално резервиране на автоматичното включване на климатичните системи от UPS няма смисъл без резервиране на силовото им захранване.

3. Преработка в таблото автоматика, комплексна доставка с климатичните системи, ще доведе до влошаване на гаранционните условия.

Моля в тази връзка да се уточни кои други потребители освен веригите за АВР ще се резервират със захранване с безтокова пауза от UPS.”.

Отговор:

„Съгласно б. „Б” от Техническите спецификации в документацията за участие, изискването на възложителя е: „осигуряване на възможност за подаване на второ аварийно захранване от UPS за електрониката на външните и вътрешни тела и от ДГ за компресори, помпи и вентилатори с цел непрекъсваемост на процеса на охлажддане”. При отпадане на основното захранване към безпаузово електрозахранване (UPS) ще се присъединят, освен вече присъединената сървърна техника и управляващите блокове на модулната климатична техника”.

**НАЧАЛНИК ОТДЕЛ:
ИРИНА АТАНАСОВА**

