



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ**

Изх. № 15-00-3445  
.....09.04......2015 г.

**РАЗЯСНЕНИЕ**

по чл. 29, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

***УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,***

На 07.07.2015 година е постъпило искане от участник за предоставяне на писмени разяснения на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки по въпроси, свързани с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ***“Проектиране и изграждане на стационарни пожарогасителни инсталации в административната сграда на ЦУ на НОИ”***.

В отговор на запитването, съгласно изискванията на чл. 29, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, представяме на Вашето внимание запитването и отговора, както следва:

**Въпрос 1:**

“След направени контролни измервания на помещенията се установиха драстични разлики в изчислените обеми и обемите, които са посочени в част I на Технически спецификации: ***“Проектиране и изграждане на стационарни пожарогасителни инсталации в административната сграда на ЦУ на НОИ”***.

Реално измерените обеми на най-голямото помещение е с около 40% по-големи от тези дадени в ОП.

Размерите на помещенията, оттам и обемите им са изключително важни за определяне количеството на гасителния агент.

Искаме официално становище на Ръководството Ви как ще се процедира сега и след евентуално спечелване на поръчката при това голямо несъответствие между измерените обеми на място и описаните в техническата спецификация?”

**Отговор 1:**

“Представените в техническите спецификации обеми на помещенията, предвидени за пожарогасене са взети от съществуващи архитектурни заснемания на сградата. След извършено измерване на точните размери на помещенията се констатира, че реалните обеми на помещенията се различават от посочените в техническите спецификации, но сумарният реален обем на помещенията, предвидени за пожарогасене, е идентичен с общия обем на помещенията, посочен в Техническите спецификации (общо за сървърни помещения на I-ви и III-ти етаж, телефонна централа, UPS-помещение и помещение – Специален регистър). В охраняваните помещения ще се използва един вид гасителен агент с количество, изчислено като необходима концентрация в обема на помещенията, която зависи от предписанията на завода производител и е съобразена с нормите и стандартите в

Р. България. Предвид факта, че общото количество на гасителния агент се използва във всички помещения и е пряко зависимо от общия обем на помещенията, разликите в конкретните обеми на отделните помещения са ирелевантни към количеството на изчислявания гасителен агент.

Също така следва да се има предвид, че с оглед необходимостта от изготвяне на коректна количествена сметка, съгласно т. 6 на Раздел II. “Документи, представляващи техническото предложение за изпълнение на поръчката” от “Образец на оферта и указания за подготовката ѝ”, е предоставена възможността на участниците да извършат оглед на обектите, при който те могат да се запознаят със спецификата, разположението, размерите на помещенията и с наличното в тях оборудване, както и да вземат адекватно решение за избора на схема на пожарогасене и конфигурация на пожарогасителната система.”

**НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ОП”:**

**ИРИНА АТАНАСОВА**

