



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ – ЯМБОЛ

РЕШЕНИЕ

№ 1040-28-4 / 26.07.2019 г.

На Директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Ямбол /ТП на НОИ -Ямбол/ - длъжностно лице по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, представляващ съгласно Заповед № 1016-40-409 от 27.03.2019 г. на Управителя на НОИ, в качеството му на Възложител по чл.5, ал.2, т.14 от ЗОП, за определяне на изпълнител в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на 12 броя конвектори за отопление/охлаждане в административната сграда на ТП на НОИ -Ямбол".

На основание чл.22, ал.1, т.6, във връзка с чл.22, ал.5, чл.181, т.1, чл.109 и чл.181, ал.6 от ЗОП и след като се запознах с отразените резултати в Протокол №1 от 01.07.2019 г., Протокол №2 от 17.07.2019 г. и Протокол №3 от 23.07.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 1015-28-62/01.07.2019 г. на Директора на ТП на НОИ – Ямбол за извършване на подбор, разглеждане и оценка на постъпилите оферти в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на 12 броя конвектори за отопление/охлаждане в административната сграда на ТП на НОИ -Ямбол", открита с Решение № 1040-28-4 от 07.06.2019 г. на Директора на ТП на НОИ -Ямбол и обявена в електронната страница на Агенция по обществени поръчки под № 00145-2019-0077.

ОБЯВЯВАМ

I.Класирането на участниците в процедурата, чиито оферти съответстват на предварително обявените условия на Възложителя, съгласно икономически най- изгодната оферта, въз основа на критерий най-ниска цена, а именно:

ПЪРВО МЯСТО: „ДУНАЙ - КАЛОР“ ООД – гр. Ямбол, ЕИК 838179622, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 11, представлявано от Управител Станка М. Жорданова с предложена цена 7 990.00 / седем хиляди деветстотин и деветдесет/лв. без ДДС.

Мотиви за класиране на първо място: Приемам изцяло мотивите на комисията, отразени в протоколите от работата ѝ. Представената от „ДУНАЙ - КАЛОР“ ООД оферта отговаря на изискванията за изпълнение на възложителя, ЗОП и ППЗОП- По отношение на участника не са налице основания за отстраняване от процедурата. Същият отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор. Предоставените от него документи и декларации, свързани с личното състояние и критериите за подбор са коректно попълнени от оправомощеното лице. Представеното предложение за изпълнение на поръчката съдържа цялата необходима информация, свързана с изпълнението на обществената поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на 12 броя конвектори за отопление/охлаждане в административната

сграда на ТП на НОИ -Ямбол“ и съответства на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. Характеристиките на отделните типове конвектори отговарят на изискванията в Техническата спецификация. Ценовото предложение е попълнено съобразно образеца, неразделна част от документацията за обществената поръчка и в него не са открити грешки.

Съгласно определения критерий икономически най – изгодна оферта, въз основа на критерий „най – ниска цена“ по чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП, участникът „ДУНАЙ - КАЛОР“ е класиран на първо място. С класиране на участника на първо място се постига целта на закона, а именно ефикасност при разходването на публични средства в резултат на проведена процедура, при която всички заинтересовани лица са могли да подадат оферта за участие.

I. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА.

1. „НОРА-ГАЗ“ ЕООД, ЕИК 128570103, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 279, представлявано от Георги ^{чл. 369, ал. 3 ЗЗП} Панайотов с подадена оферта № 1028-28-16/26.06.2019г.

Мотиви за отстраняване на участника: В срока по чл. 54, ал.9 от ППЗОП определен от комисията не са постъпили допълнителни документи от участника „НОРА-ГАЗ“ ЕООД – гр. Ямбол. Комисията е посочила изрично в протокол № 1/ 01.07.2019г., че участниците следва да представят нов еЕЕДОП с коректно попълнена информация, съгласно изискванията на възложителя от утвърдената документация. Съгласно чл.39, ал.2, т.1 от ЗОП участникът не е представил единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя, не съдържа информация за спазени изисквания за лично състояние и на критериите за подбор. На основание чл.56 от ППЗОП, комисията не е допуснала, разглеждането на представеното техническо предложение от офертата на „НОРА -ГАЗ“ ЕООД. На основание чл. 107, т. 1 и т. 5 от ЗОП, участникът „НОРА -ГАЗ“ ЕООД – гр. Ямбол е **отстранен** от по-нататъшно участие в обществената поръчка, поради това, че същият е подал заявление за участие/оферта, което не отговаря на условията за представяне, включително за форма.

2. „КЛИВЕНТО“ ЕООД, ЕИК 121435890, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Златовръх“ № 34, представлявано от управителя д-р инж. Лина ^{чл. 369, ал. 3 ЗЗП} Кунчева с подадена оферта № 1028-28-14/25.06.2019г.

Мотиви за отстраняване на участника: В Образец №2, Предложение за изпълнение на поръчката от Документацията за участие се съдържат минималните изисквания, на които да отговарят отделните видове /типове/ конвектори съгласно техническата спецификация и участникът следва да попълни техническите характеристики на предлаганите от него конвектори. Предлаганите конвектори от „КЛИВЕНТО“ ЕООД са с характеристики, които не съответстват на изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация, в частта както следва: .

- ТИП Б изискването на Възложителя е нивото на звуково налягане при най- висока скорост на вентилатора да е до 39.5 dB(A). Участникът предлага конвектори с нивото за звуково налягане до 43.0 dB(A), при най- висока скорост на вентилатора. Изискването на Възложителя за дължина на конвекторите, да е не повече от 1000mm, но участникът предлага дължина на конвекторите – 1020mm.

ТИП В изискването на Възложителя е нивото на звуково налягане при най- висока скорост на вентилатора да е до 47.5 dB(A). Участникът предлага конвектори с нивото за звуково налягане до 49.0 dB(A), при най- висока скорост на вентилатора.

ТИП Г изискването на Възложителя е нивото на звуково налягане при най- висока

скорост на вентилатора да е до 49.5 dB(A). Участникът предлага конвектори с нивото за звуково налягане до 50.0 dB(A) при най- висока скорост на вентилатора.

В Техническата спецификация на Възложителя се съдържат допустими изисквания, на които трябва да отговарят конвекторите.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение № 1040-28-4/07.06.2019г. на Директора на ТП на НОИ -Ямбол, с което решение са одобрени обявлението и документацията за възлагане на обществената поръчка. Решението е влязло в сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществената поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането ѝ. В документацията за участие в обществената поръчка в Раздел V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ, т.3.1. е посочено , че участниците изготвят Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и поставените изисквания на Възложителя, съгласно посочените образци в документацията и дадените указания. В Техническата спецификация, Възложителят е посочил, видовете /типове/ конвектори с минималните характеристики, на които трябва да отговарят, като се е съобразил, с това, че ще бъдат поставяни в работни помещения.

Съгласно чл.39, ал.1 от ППЗОП, при подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя. Съгласно чл.39, ал.3, т.1, буква "б" от ППЗОП, Техническото предложение съдържа предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Предложението за изпълнение на участника не отговаря на част от предварително обявените характеристики на отделните видове конвектори.

При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия. Цитираната правна норма не предоставя възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участник, който е извършил нарушението, а я задължава да го предложи за отстраняване.

Съгласно чл.104, ал.5, изр. второ от ЗОП, от участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците. От една страна , комисията не може да изисква разяснения за данни, посочени в офертата на участника, тъй като това ще доведе до промени в предложението за изпълнение.

Офертата на участника „КЛИВЕНТО“ ЕООД не съдържа съгласно чл.39 ал 3,точка 1 буква „б“ предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

На основание чл.57 от ППЗОП, участникът „КЛИВЕНТО“ ЕООД не е допуснат до отварянето на представеното ценово предложение от офертата. На основание чл. чл.107, т.1, предложение последно от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл.107, т.2, буква "а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, участникът е отстранен. В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходяща оферта“ по смисъла на § 2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

III. По реда на чл.112 от ЗОП с участникът „ДУНАЙ - КАЛОР“ ООД – гр. Ямбол, определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка да се сключи договор за възлагане на обществената поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на 12 броя конвектори за отопление/охлаждане в административната сграда на ТП на НОИ -Ямбол"

На основание чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен на участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача на интернет страницата на НОИ.

На основание чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията – гр. София, бул. “Витоша“ № 18, в 10 – дневен срок от получаването му. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение се обжалва.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ДИРЕКТОР:

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

