

## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет  
„Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТП на НОИ - Монтана“

### 1. Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнителят, който да осъществява доставка на топлинна енергия за нуждите на ТП на НОИ – Монтана за срок от 12 месеца, с оглед осигуряване на отоплението през отоплителния сезон 2018/2019 г. в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана, находяща се на адрес: гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 76.

В административната сграда на ТП на НОИ - Монтана е изградена отоплителна инсталация. Доставката на топлинна енергия се осъществява чрез топлопреносна мрежа от котелна централа, намираща се в съседна административна сграда на адрес гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 78, която не е собственост на ТП на НОИ – Монтана.

ТП на НОИ – Монтана не разполага с друг алтернативен вариант за осигуряване на отоплението в административната сграда в гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 76, освен чрез доставка на топлинна енергия от оторизиран доставчик.

### 2. Изисквания към изпълнението:

2.1. Участниците следва да поддържат, ремонтират и настройват съоръженията в котелната централа в съответствие с техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, определени с наредбите по чл. 83, ал. 1, т. 2 и чл. 125, ал. 4 на Закона за енергетиката.

2.2. Участниците са длъжни да доставят топлинна енергия, която да осигурява в отопляваните помещения температура, съгласно нормите, с допустими отклонения. Включването на отоплението в рамките на отоплителния сезон (за отоплителен сезон се счита периода от 01 ноември до 31 март) се извършва когато средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни е по-ниска от +12°C, а изключването на отоплението в рамките на отоплителния сезон при повишаване на средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни над +12°C, или срещу писмена заявка от Възложителя извън отоплителния сезон.

2.3. При рекламации от страна на Възложителя за качеството на топлоснабдяването, следва да се извърши проверка на място за действителното състояние и да се установят причините за настъпилите смущения, за което се съставя двустранен протокол.

2.4. Стойността на потребената топлинна енергия се определя на базата на показания на средство за търговско измерване - топломер или на база дял от потребената топлинна енергия, определен със споразумителен протокол между потребителите, обслужвани от един топломер. Изготвянето на споразумителния протокол е задължение на потребителите в т.ч. и на Възложителя.

2.5. Преустройства, ремонти или замяна елементите на средствата за контролно измерване, както и нарушаване на пломба, или друго контролно приспособление да стават само в присъствието на представител на Възложителя.

2.6. Вътрешната отоплителна инсталация в сградата на ТП на НОИ – Монтана се поддържа и ремонтира от Възложителя, като Изпълнителят оказва съдействие при поддръжката и ремонта.

2.7. Възложителят своевременно да бъде уведомяван от Изпълнителя при всяка промяна на цената на горивната база (природен газ или течно гориво), водеща до преизчисляване цената на 1 МВт/ч.