
2бр. един под друг
Външно тяло
N = 1.25 kW/220 V
N = 1.75 kW/220 V-дир.
2бр. един под друг
Външно тяло
N = 1.25 kW/220 V
2бр. един под друг
Външно тяло
N = 1.25 kW/220 V
Външно тяло
N = 1.25 kW/220 V
Вътрешно тяло
Qохл = 0.9-5.4 kW
Qтм = 0.7-6.4kW
Вътрешно тяло
Qохл = 0.9-3.2 kW
Qтм = 0.7-4.2kW
Вътрешно тяло
Qохл = 0.9-3.2 kW
Qтм = 0.7-4.2kW
Вътрешно тяло
Qохл = 0.9-3.2 kW
Qтм = 0.7-4.2kW
Вътрешно тяло
Qохл = 0.9-3.2 kW
Qтм = 0.7-4.2kW
Вътрешно тяло
Qохл = 0.9-3.2 kW
Qтм = 0.7-4.2kW
Вътрешно тяло
Qохл = 0.9-3.2 kW
Qтм = 0.7-4.2kW
5
ДИРЕКТОР
под – паркет
стени – латекс
таван – латекс
6
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР
под – паркет
стени – латекс
таван – латекс
7
КАНЦЕЛАРИЯ
под – паркет
стени – латекс
таван – латекс
8
КАНЦЕЛАРИЯ
под – паркет
стени – латекс
таван – латекс
8.1
КАНЦЕЛАРИЯ
под – паркет
стени – латекс
таван – латекс
9
КАНЦЕЛАРИЯ
под – паркет
стени – латекс
таван – латекс
10
КАНЦЕЛАРИЯ
под – паркет
стени – латекс
таван – латекс
КОРИДОР
под – мозайка
стени – латекс
таван – латекс
ФОАЙЕ
под – мозайка
стени – латекс
таван – латекс
WC
под – мозайка
стени – фаянс h=1.30
таван – латекс
3
РАБОТНО ПОМЕЩЕНИЕ 10
под – паркет
стени – латекс
таван – латекс
4
РАБОТНО ПОМЕЩЕНИЕ 11
под – паркет
стени – латекс
таван – латекс
2
СЪРВЪР
под – паркет
стени – латекс
таван – латекс
1
СЪРВЪР
под – паркет
стени – латекс
таван – латекс
2бр.Вътрешно тяло
Qохл = 0.9-3.2 kW
Qтм = 0.7-4.2kW
2бр.Вътрешно тяло
Qохл = 0.9-3.2 kW
Qтм = 0.7-4.2kW
h.з.п.=125
2бр. един под друг
Външно тяло
N = 1.25 kW/220 V
N = 1.75 kW/220 V-г.з.
2бр. един под друг
Външно тяло
N = 1.25 kW/220 V
2бр. един под друг
Външно тяло
N = 1.25 kW/220 V
N
Община ПАЗАРДЖИК
Дирекция "ПСУ"
Съгласувал съгласно внесената поправка
Пазарджик 25.06.2012 г.
Инженер:
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 01244
инж. ЛЮБА СТЕФАНОВА ШАЙЛЕКОВА
/подпис/
КИИП
ОВКХ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
"ДРЕСТРЕЙД" ООД
ОБЕКТ: Преустройство и ремонт на част от сграда - ТП на НОЙ
гр. Пазарджик, представляваща: ет.2, етапи No1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ул."Асфор Йосиф" No 15А, ПИ с идентификатор 55152.503.376, Пазарджик
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ТП на НОЙ гр. Пазарджик, Република България
ЧЕРТЕЖ: Климатична и вентилация, Разпределение 2 етаж
М 1/50
ПРОЕКТАНТ: инж. Л. Шайлекова
ФАЗА: ТП
СЪГЛАСУВАЛИ: К-р инж. В. Цветанов
ВиК инж. А. Георгиева
Ел. инж. М. Милушев
Арх. арх. Р. Владимирова
ЧАСТ / ОВКИ
ДАТА 06.2012 г.
ЧЕРТЕЖ 4
УПРАВИТЕЛ: Георги Груев