



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ

№1040-15-113/23.11.2018г.

по чл.22, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки
за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

на Директора на ТП на НОИ – Пловдив, длъжностно лице по чл.7, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), представляващ Управителя на НОИ, в качеството му на Възложител по чл.5, ал.2, т.14 от ЗОП, съгласно негова Заповед №1016-40-253 от 23.02.2018г., изменена със Заповед № 1016-40-947 от 12.09.2018г., за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП – публично състезание, с предмет: “Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защиты и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ – Пловдив”

На основание чл.110, ал.1, т.2 и чл.22, ал.1, т.8 във връзка с чл.106, ал.6 от ЗОП, след като се запознах с отразените резултати и утвърдих протокола по чл.181, ал.4 от ЗОП (Протоколи №1 от 06.11.2018г. и №2 от 19.11.2018г.), предоставен ми по реда на чл.106 от ЗОП, на назначената с моя Заповед № 1015-15-347 от 30.10.2018 г. комисия за извършване на подбор, разглеждане, оценка и класиране на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП – публично състезание, с предмет: “Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защиты и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ – Пловдив”, открита с мое Решение №1040-15-89/25.09.2018г., обявена в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под №00145-2018-0101, с връзка към електронната преписка в Профила на купувача https://tenders-public.nssi.bg/tp/plv/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fplv%2F2014%2F15-2018-1015-15-288, с референтен номер на поръчката в Профила на купувача: 15-2018-1015-15-288,

ОБЯВЯВАМ ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ:

“ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД, ЕИК: 115812097, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Седянка № 9, представлявано от управителя Георги *Г. Г. Г. Г.* на основание чл.107, т.2, буква “а” от ЗОП.

Мотиви за отстраняване:

При преглед на техническото предложение на единствения участник “Електролукс Табаков и синове” ООД, назначената със Заповед №1015-15-347/30.10.2018 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив комисия е констатирала следното:

В техническото предложение фигурират множество документи на чужд език, без да са придружени с превод на български. Същите не се допуснати до разглеждане и не са приети за доказателства за изложената в тях информация поради следното: съгласно т.32 от Указания за участие и изисквания на възложителя при подготовка на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: "Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защиты и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ - Пловдив", всички документи в офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод на български език. Съгласно т.IV.2.4. от Обявление за поръчка изх.№ 1030-15-2718/25.09.2018 г., офертата за участие се подава на български език. Нарушено е задължението на участника, регламентирано в **чл.101, ал.5 и ал.6 от ЗОП - при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия и офертата да е на български език.**

В останалата част от техническото предложение комисията констатира следните несъответствия и пропуски:

1. Относно артикул №1 от Приложение №1 към Предложението за изпълнение на поръчката **„Tubular LED 8W, 800Lm, L=600mm, 4000°K“**: участникът е предложил марка LEDVANCE /ST8E-06M/ Tubular LED 8W, 900Lm, L=600mm, 4000°K, поради което е налице несъответствие между предложението на участника и изискванията на възложителя относно количеството Lm.

2. Относно артикул №2 **„Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K“**: участникът е предложил марка LEDVANCE /ST8E-1,2M/ Tubular LED 16W, 1600Lm, L=1200mm, 4000°K, т.е. предложението съответства на изискванията на възложителя. При преглед на представените документи, удостоверяващи съответствието на предложените материали с изискванията на Възложителя, се установи, че участникът е представил описание на модела. Комисията установи, че същото съдържа информация за 1800 Lm, а не за оферирания 1600Lm, т.е. представеният документ /разпечатка с технически характеристики на предлагания продукт/ не съответства на предложеното от участника в Списък на материалите, Приложение №1 към Предложение за изпълнение на поръчката.

3. Относно артикул №3 **„LED bulb 10W, E27, 4500°K“**: участникът е предложил марка 2R /CAP GLOBE/ LED bulb 10W, E27, 4000°K, поради което е налице несъответствие между предложението на участника и изискванията на възложителя относно количеството °K.

4. Относно артикул №4 **„LED bulb 17W, E27, 4500°K“**: участникът е предложил марка V-TAC /SAMSUNG 17W/, 17W, E27, 4000°K, поради което е налице несъответствие между предложението на участника и изискванията на възложителя относно количеството °K.

5. Относно артикул №5 **„Индустириално, влагозащитено IP65, с LED 2x(16W, 1600Lm, 4000°K), за открит монтаж“**: участникът е предложил 2R /ЛОТ E Plus Pro LED 2XL1200 LED TubeT8 IP65 SE/ Индустириално, влагозащитено IP65, с LED 2x(16W, 1600Lm, 4000°K), за открит монтаж. При преглед на представените документи, удостоверяващи съответствието на предложените материали с изискванията на Възложителя комисията установи, че същите не съдържат информация за W, Lm и °K, поради което не удостоверяват съответствието на предложените материали с изискванията на Възложителя.

6. Относно артикул №6 **„Индустириално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж“**: участникът е предложил 2R /ЛОТ E Plus Pro LED 2XL600 LED TubeT8 IP65 SE/ Индустириално, влагозащитено IP65, с LED 2x(8W, 800Lm, 4000°K), за открит монтаж. При преглед на представените документи, удостоверяващи съответствието на предложените материали с изискванията на Възложителя комисията установи, че същите не

съдържат информация за W, Lm и °K, поради което не удостоверяват съответствието на предложените материали с изискванията на Възложителя.

7. Относно артикул №7 „Офисно осв.тяло с LED 4x(8W, 800Lm, 4000°K), с рефлекторна решетка, за вграждане в окачен таван, IP21“: участникът е предложил LB Light /ФВ207_60X60+4X8W ST8E-06M/ Офисно осв.тяло с LED 4x(8W, 800Lm, 4000°K), с рефлекторна решетка, за вграждане в окачен таван, IP21. При преглед на представените документи комисията установи, че същите не съдържат информация за W, Lm и °K, поради което не удостоверяват съответствието на предложените материали с изискванията на Възложителя.

8. Относно артикул №10 „Дефектнотокови защиты ДТЗ 4р 25А, 30mA, клас АС“: участникът е предложил Шнайдер Електрик /A9R41425/ дефектнотокови защиты ДТЗ 4р 25А, 30mA, клас АС. Не са представени документи на български език, удостоверяващи съответствието на предложените материали с изискванията на Възложителя.

9. Относно артикул №12 “Катоден отводител 3P; (8/20kA) Imp=12,5kA, Im=50kA; Up=1,5kV; Un=230/400V” : участникът е предложил Шнайдер Електрик (A9L20300) катоден отводител 3P; (8/20kA) Imp=12,5kA, Im=50kA; Up=1,5kV; Un=230/400V. При преглед на представените документи, удостоверяващи съответствието на предложените материали с изискванията на Възложителя, Комисията установи, че в същите се съдържа информация за 5/20 kA, а не за оферираните 8/20 kA. Не се доказва изискваното Imp=12,5kA. Също така, съгласно представените документи се предлага катоден отводител тип 2, а Възложителят изисква в т.3.3 от Технически спецификации, за табло Т главно катоден отводител тип 1.

Предвид гореизложеното комисията е констатирала следното:

Несъответствията в артикули №,№ 1, 3, 4 от Списък на материалите, Приложение №1 към Предложение за изпълнение на поръчката, и липсата на представени документи, удостоверяващи съответствието на предложените материали с изискванията на Възложителя, обосновават извод за нарушение на изискването на чл.39, ал.3, б. ”б” и “ж” от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката да бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и да съдържа документи, изискани от Възложителя, съответно нарушение на чл.101, ал.5 от ЗОП, чиято разпоредба поражда задължение за участника при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Липсата на документи, удостоверяващи съответствието на предложените материали с изискванията на Възложителя, обосновава извод и за нарушение на т.39.7.1. от Указанията за участие и изискванията на възложителя при подготовка на офертите за участие в обществената поръчка.

Комисията констатира, че техническото предложение от офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. Посочените пропуски не могат да бъдат отстранени по реда на чл.104, ал.5 от ЗОП, без това да доведе до промени в техническото предложение на участника.

С оглед гореизложените факти и обстоятелства и на основание чл. 107, т.2, б. “а” от ЗОП, участникът **“ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ” ООД** се отстранява от участие в процедурата, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Предвид горните мотиви

РЕШИХ:

ПРЕКРАТЯВАМ процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защиты и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ – Пловдив”**, открита с Решение №1040-15-89 от 25.09.2018г. на директора на ТП на НОИ – Пловдив, обявена в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под № 00145-2018-0101, на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП поради обстоятелството, че единствената подадена оферта за участие в процедурата не отговаря на обявените условия на поръчката и в частност на условията за представяне, включително за форма и начин, и е неподходяща по смисъла на пар.2, т.25 от ДР на ЗОП.

На основание чл. 181, ал. 8, чл.42, ал.2, т.1, чл.43, ал.1 от ЗОП и чл.24, ал.1, т.2 от ППЗОП, настоящото решение да се изпрати в 3-дневен срок от издаването му до участника в процедурата и да се публикува в деня на изпращането му на електронния адрес в Профил на купувача https://tenders-public.nssi.bg/tp/plv/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fplv%2F2014%2F15-2018-1015-15-288 към електронната преписка № 15-2018-1015-15-288.

На основание чл.26, ал.1, т.2 от ЗОП, в срок до 7 (седем) дни от влизане в сила на настоящото решение, да бъде изпратено за публикуване в Агенцията по обществените поръчки обявление за възлагане на поръчка, в което да бъде отразено прекратяването.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в срока по чл.197, ал.1, т.7, б.”д” от ЗОП.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

**ДИРЕКТОР НА
ТП НА НОИ – ПЛОВДИВ**

Длъжностно лице по чл.7, ал.1 от ЗОП
съгласно Заповед №1016-40-253 от 23.02.2018 г.,
изменена със Заповед № 1016-40-947 от
12.09.2018г. на Управителя на НОИ

