



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

## ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ПЛОВДИВ

### ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Към документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив“ по реда на чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки – публично състезание.

Дейностите, предмет на обществената поръчка, включват:

1. Доставка и монтаж на общо 16 броя сертифицирани димоуплътнени врати с огнеустойчивост от 60 минути (EI60), ведно с пожароустойчиви брава, патрон с три ключа и дръжка в архивни помещения на административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, гр. Пловдив, находящи се на адреси:

- гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 7, в сутерена на сградата (съгласно Приложение №1 към настоящите технически спецификации);

- гр. Пловдив, ул. “Скайлер” № 5, като едната от вратите е предназначена за отвора в сутерена на сградата, от лявата страна на стълбището, отделящ стълбището от архива за съхранение на документи, а втората врата е предназначена за отвора на ет.3, отделящ архив за съхранение на документи от таванското помещение на сградата.

2. Подготовка на местата за монтаж на вратите по т.1, включително демонтаж на съществуващи дървени врати и каси в сутерена на административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на ул. „Любен Каравелов“ № 7, демонтаж на съществуваща метална каса в отвора за монтаж на димоуплътнената врата в административната сграда на ул. „Скайлер“ № 5, находяща се в сутерена на сградата.

3. Извършване на строително довършителни дейности с цел естетическото оформяне на зидовете около монтираните димоуплътнени врати.

#### I. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Размери на светли отвори за монтаж на сертифицирани димоуплътнени врати с огнеустойчивост от 60 минути (EI60) в административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив на адрес: гр.Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 7 и ул. „Скайлер“ № 5:

1.1. Размери на светли отвори за монтаж на сертифицирани димоуплътнени врати в Административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 7:

- 196 см./75 см. (в/ш) – 9 броя;
- 196 см./87 см. (в/ш) – 3 броя;
- 196 см./96 см. (в/ш) – 1 брой;
- 185 см./77 см. (в/ш) – 1 брой;

1.2. Размери на светли отвори за монтаж на сертифицирани димоуплътнени врати с огнеустойчивост от 60 минути (EI60) в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Скайлер“ № 5;

- Размери на светъл отвор на врата в сутерена на административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на ул. “Скайлер” № 5, от лявата страна на стълбището, отделящ стълбището от архива за съхранение на документи: **190 см./118 см.** (в/ш);

- Размери на светъл отвор на врата, етаж 3 в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на ул. “Скайлер” № 5, отделящ архив за съхранение на документи от таванското помещение на сградата: **205 см./68 см.** (в/ш);

В горната си част отворът е под формата на свод, като най-високата точка на свода е с височина 217 см. Формата на сертифицираната димоуплътнена врата може да не копира формата на отвора, т.е. тя може да бъде с правоъгълна форма, но останалото свободно пространство на свода следва да бъде запълнено и оформено естетически с подходящи огнеустойчиви материали.

**Забележка:** Посочените размери на светлите отвори за монтаж на димоуплътнените врати са ориентировъчни. Размерите на светлите отвори в административната сграда на ул. „Любен Каравелов“ № 7 са измерени при монтирани дървени врати и каси, а размерите на светлите отвори за монтаж на сертифицирани димоуплътнени врати в административната сграда на ул. „Скайлер“ № 5 са измерени без да са монтирани други врати. За точното определяне на размера на димоуплътнените врати е необходимо да бъде направено допълнително замерване.

Габаритните размери на димоуплътнените врати следва максимално да се доближават до размерите на отворите за монтаж, като се предвиди необходимият луфт свързан с монтажните дейности. При монтажа на вратите, Изпълнителят следва да извърши всички необходими строително-монтажни работи (СМР), включително промяна на формата на отворите при необходимост, при съобразяване с техническите характеристики и конструкцията на сградата и вида на зидовете около отворите.

## 2. Технически характеристики на сертифицираните димоуплътнени врати:

2.1. Еднокрили самозатварящи се врати с граница на огнеустойчивост EI 60, съгласно чл.22 от Наредба № Из – 1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

2.2. Пожароустойчиви брави с патрон и три ключа;

2.3. Пожароустойчиви дръжки;

2.4. Пожароустойчиви регулируеми панти, гарантиращи самозатварянето на вратите;

2.5. Крилото и касата на вратите да са с прахово боядисано покритие в цвят светлосив или бял;

2.6. Крепежни елементи за укрепване на касите на вратите към съществуващите тухлени зидове и/или стоманобетонени греди.

## II. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Доставка и монтажът на сертифицираните димоуплътнени врати се извършва в административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се в гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 7 и ул. “Скайлер” № 5, съобразно предназначението им по местонахождение:

- В сутерена на административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 7, представляващ архивохранилище;

- В сутерена на административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Скайлер“ № 5, в отвора от лявата страна на стълбището, отделящ стълбището от архива за съхранение на документи;

- На ет.3 в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул. „Скайлер“ № 5, отвора, отделящ архив за съхранение на документи от таванското помещение на сградата.

2. Преди доставката и монтажа, Изпълнителят следва да извърши собствени замервания на отворите за монтаж на сертифицираните димоуплътнени врати.

3. Изпълнителят следва да демонтира съществуващите дървени врати и каси в сутерена на административната сграда на адрес: гр. Пловдив, ул. „Л. Каравелов“ № 7 и метална каса в отвора, находящ се в сутерена на сградата, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Скайлер“ № 5;

4. Изпълнителят извършва строително-монтажни дейности за подготовка на отворите за монтаж на димоуплътнените врати. При необходимост може да бъде извършена минимална корекция на отвора, при съобразяване с вида на зидовете около отворите, строителните и конструктивните характеристики на сградите;

5. Изпълнителят извършва почистване на строителните площадки от строителни и други отпадъци, както и тяхното извозване и изхвърляне.

6. Изпълнителят извършва изнасяне на демонтираните дървени врати и каси от сутерена на административната сграда, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. Л. Каравелов“ №7, както и тяхното извозване, преди доставката и монтажа на огнеустойчивите врати;

7. Изпълнителят извършва довършителни строително-ремонтни дейности с цел оформяне на естетически вид на зидовете около монтираните димоуплътнени врати /попълване на отвори около и/или над вратите, боядисване на зидовете около вратите в цвят, съответстващ на цвета на околните стени и др./;

8. Преди започване на строително-ремонтните дейности, Изпълнителят извършва дейности с цел предпазване на архивните единици в помещенията от запрашаване /покриване с полиетилен/, от повреждане и разпиляване;

9. Всички дейности, свързани с доставката и монтажа на димоуплътнените врати, подготовка на отворите за монтаж, довършителните строително-ремонтни дейности и др. подобни се извършват след предварително съгласуване с Възложителя;

10. Гаранционен срок: Изпълнителят на предмета на поръчката предоставя гаранционни срокове:

- Гаранционен срок на доставените и монтирани огнеустойчиви врати - съобразно гаранционния срок предоставен от производителя, но не по-кратък от 24 месеца, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж на вратите;

- Гаранционен срок за извършени СМР - гаранционен срок, не по-малък от изискваните минимални гаранционни срокове по чл. 20, ал. 4 от *Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти* (минимум 5 години);

11. Срок за изпълнение на предмета на поръчката: 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на подписване на договора;

12. Доставката и монтажът на огнеустойчивите врати се извършва в работни дни, в рамките на работното време на Възложителя от 8:30 до 17:00 часа.

### **III. НОРМАТИВНА УРЕДБА**

1. Вратите да са с клас на огнеустойчивост минимум EI60, като запазват в означеното време минимум 60 мин : E (emission) – не пропускат продуктите на горенето и I (insulation) – изолират помещението от температурата на пожара;

2. В случаите по чл.4, ал.4 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България..

пожароустойчивите, димоуплътнени врати, следва да се съпътстват от Становище за допустимост от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР гр.София, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. (ДВ, бр.14/20.02.2015г.) и Декларация за съответствие от Производителя/Вносителя и инструкция и информация за безопасност на български език;

3. Доставка и монтажът на вратите се извършва при строго спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба №2 от 22.03.2004г. на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

#### **IV. УСЛОВИЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:**

1. Доставка и монтажът на димоуплътнените врати ще се приеме с подписване на двустранен окончателен приемо-предавателен протокол.

#### **V. ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ОГЛЕД НА МЯСТОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:**

Всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа преди крайния срок за подаване на офертите.

ДО  
ДИРЕКТОРА  
НА ТП НА НОИ – ПЛОВДИВ

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

От Росен Цанев Колев,  
(трите имена на представляващия участника)  
като представител на: ФайерТех Инженеринг ЕООД  
(наименование на участника)

ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър 200605211, със седалище и адрес на управление гр. София 1309, жк. Света Троица, бл. 173, вх. В, ет. 8, ап. 82

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,**

Във връзка с участието ни в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: **“Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив”**, след като се запознахме с условията за участие и изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация за обществена поръчка, приемаме да изпълним обществената поръчка съгласно Техническите спецификации и предоставяме на вниманието Ви следното предложение за изпълнение на поръчката:

1. Приемаме да изпълним настоящата поръчка за срок от **30 (тридесет) работни дни** от датата на сключване на договора за обществена поръчка;

2. С подаването на оферта се съгласяваме с всички условия на Възложителя, в т.ч. определения от него срок на валидност на офертите **120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите** и с проекта на договор.

3. Приемаме да изпълним за срока на договора доставката и монтажът на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив с технически характеристики подробно описани в Раздел I „Технически характеристики“, както и всички дейности, подробно описани в Раздел II „Условия и изисквания за изпълнение предмета на поръчката“ от “Технически спецификации”, в работни дни, в работното време на Възложителя от 08:30 часа до 17:00 часа.

4. Гарантираме извършването на доставката и монтажът на огнеустойчивите врати съгласно нормативните разпоредби в Република България, касаещи предмета на поръчката, в т.ч. Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите в Република България, в частност чл.4, ал.4 от наредбата, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №2 от 22.03.2004 г. на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

5. Ще извършим доставката и монтажът на сертифицираните димоуплътнени врати в административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, находящи се в гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 7 и ул. “Скайлер” № 5, съобразно предназначението им по местонахождение

- В сутерена на административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 7, представляващ архивохранилище (съгласно Приложение №1 към Технически спецификации);
- В сутерена на административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Скайлер“ № 5, в отвора от лявата страна на стълбището, отделящ стълбището от архива за съхранение на документи;
- На ет.3 в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул. „Скайлер“ №5,

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including the name "Цанев" and other illegible markings.

отвора, отделящ архив за съхранение на документи от таванското помещение на сградата;

6. Преди доставката и монтажа, ще извършим собствени замервания на отворите за монтаж на сертифицираните димоуплътнени врати.

7. Ще демонтираме съществуващите дървени врати и каси в сутерена на административната сграда на адрес: гр. Пловдив, ул. „Л. Каравелов“ № 7 и метална каса в отвора, находящ се в сутерена на сградата, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Скайлер“ № 5;

8. Ще извършим строително-монтажни дейности за подготовка на отворите за монтаж на димоуплътнените врати. При необходимост ще извършим необходимата минимална корекция на отвора, при съобразяване с вида на зидовете около отворите, строителните и конструктивните характеристики на сградите;

9. Ще извършим почистване на строителните площадки от строителни и други отпадъци, както и тяхното извозване и изхвърляне.

10. Ще извършим изнасяне на демонтираните дървени врати и каси от сутерена на административната сграда, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. Л. Каравелов“ №7, както и тяхното извозване, преди да доставим и монтираме огнеустойчивите врати;

11. Ще извършим необходимите довършителни строително-ремонтни дейности с цел оформяне на естетически вид на зидовете около монтираните димоуплътнени врати /попълване на отвори около и/или над вратите, боядисване на зидовете около вратите в цвят, съответстващ на цвета на околните стени и др./;

12. Преди започване на строително-ремонтните дейности, ще извършим необходимите дейности с цел предпазване на архивните единици в помещенията от запращане /покриване с полиетилен/, от повреждане и разпиляване;

13. Всички дейности, свързани с доставката и монтажа на димоуплътнените врати, подготовка на отворите за монтаж, довършителните строително-ремонтни дейности и др. подобни ще извършваме след предварително съгласуване с Възложителя;

14. Предоставяме гаранционни срокове:

- Гаранционен срок на доставените и монтирани огнеустойчиви врати - съобразно гаранционния срок предоставен от производителя, но не по-кратък от 24 месеца, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж на вратите;

- Гаранционен срок за извършени СМР - гаранционен срок, не по-малък от изискваните минимални гаранционни срокове по чл. 20, ал. 4 от *Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти* - 5 години, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж на вратите.

Дата: 19.07.2019 г.

Подпис и печат: \_\_\_\_\_

Росен Колев  
/име и фамилия/

Управител  
/длъжност на представляващия участника/

(n)



(n)

(n)

(n)

за 36, а за 307

## ДЕКЛАРАЦИЯ\*

че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Долуподписаният Росен Цанев Колев, в качеството ми на управител,  
(посочете длъжността)

на ФайерТех Инженеринг ЕООД,

(посочете наименованието на участника)

с ЕИК/код по регистър БУЛСТАТ/ регистрационен номер или друг идентификационен код на участника (ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) № 200605211, идентификационен код по ДДС (ако има регистрация) BG200605211,

- участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив"

## ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

2. Във връзка с деклариране на посочените в т. 1 обстоятелства съм запознат от документацията на поръчката с органите, от които мога да получа необходимата информация за приложимите правила и изисквания, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

19.07.2019 г.

(дата на подписване)

ДЕКЛАРАТОР: .....

(подпис и печат)



RC

RC

RC  
Чл. 369, ал. 5 ЗОП

\* Декларацията се попълва от представляващия участника по регистрация или от упълномощено лице

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Росен Цанев Колев,

(трите имена на представляващия участника)

ЕГН адрес: гр. София 1309, жк. Света Троица, бл. 173, вх. В, ет. 8, ап. 82.

л.к. №

, изд. №

Реакция (с) 2016/1827  
чл 36, м 3 300

като представител на: ФайерТех Инженеринг ЕООД

(наименование на участника)

ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър200605211, със

седалище и адрес на управление гр. София 1309, жк. Света Троица, бл. 173, вх. В, ет. 8, ап. 82

УВАЖАЕМИ ДАМИ /ГОСПОДА/,

Във връзка с участието ни в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив", Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

### I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

1. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата стойност за доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив , на нашата оферта възлиза на

9 325,00 лева без ДДС,

Словом: девет хиляди триста двадесет и пет лева  
(посочва се цифром и словом стойността без включен ДДС)

Съответно 11 190,00 лева с ДДС,

Словом: единадесет хиляди сто и деветдесет лева  
(посочва се цифром и словом стойността с включен ДДС)

**Забележка:** Предлаганата обща стойност за доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив, не следва да надвишава сумата от 11 200,00 (единадесет хиляди и двеста) лева без ДДС.

Участник, предложил обща стойност за доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

М!

чл 36, м 3 300

2. Предлаганата обща стойност включва:

№ по ред	Вид на врата/извършени дейности	Единична цена /лева/ без ДДС	Брой	Обща цена /лева/ без ДДС
1. Сертифицирани димоуплътнени врати с огнеустойчивост 60 минути, с пожароустойчива брава, патрон с три ключа и дръжка, предназначени за монтаж в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Л. Каравелов“ №7 по номера, съгласно схема – Приложение №1 към техническите спецификации от документацията за провеждане на обществената поръчка.				
	Сертифицирана димоуплътнена врата № 1	465,00	1	465,00
	Сертифицирана димоуплътнена врата № 2	465,00	1	465,00
	Сертифицирана димоуплътнена врата № 3	465,00	1	465,00
	Сертифицирана димоуплътнена врата № 4	465,00	1	465,00
	Сертифицирана димоуплътнена врата № 5	465,00	1	465,00
	Сертифицирана димоуплътнена врата № 6	465,00	1	465,00
	Сертифицирана димоуплътнена врата № 7	465,00	1	465,00
	Сертифицирана димоуплътнена врата № 8	465,00	1	465,00
	Сертифицирана димоуплътнена врата № 9	465,00	1	465,00
	Сертифицирана димоуплътнена врата № 10	485,00	1	485,00
	Сертифицирана димоуплътнена врата № 11	485,00	1	485,00
	Сертифицирана димоуплътнена врата № 12	485,00	1	485,00
	Сертифицирана димоуплътнена врата № 13	510,00	1	510,00
	Сертифицирана димоуплътнена врата № 14	435,00	1	435,00
2. Сертифицирани димоуплътнени врати с огнеустойчивост 60 минути, ведно с пожароустойчиви брава, патрон с три ключа и дръжка, предназначени за монтаж в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Скайлер“ №5				
	Сертифицирана димоуплътнена врата, предназначена за отвора в сутерена на сградата	535,00	1	535,00
	Сертифицирана димоуплътнена врата, предназначена за отвора на ет.3	445,00	1	445,00
	Обща стойност на строително-монтажни, строително-ремонтни, довършителни и спомагателни дейности, материали и консумативи	110,00	16	1760,00
<b>Обща стойност без ДДС: 9 325,00 лв.</b>				
<b>Обща стойност с ДДС: 11 190,00 лв.</b>				

2. В предложената общата стойност, посочена в лева без ДДС, за изпълнение на обществената поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: “Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив”, са включени всички разходи за доставката и монтажът на 16 броя огнеустойчиви врати с огнеустойчивост от 60 минути (E160), ведно с пожароустойчиви брава, патрон с три ключа и дръжка в архивни помещения на административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив, гр. Пловдив, находящи се на адреси: гр. Пловдив, ул. „Любен Каравелов“ № 7, в сутерена на сградата (съгласно Приложение №1 към техническите спецификации) и гр. Пловдив, ул. “Скайлер” № 5:

(11)

20369, 013320

- разходи за доставка на вратите, транспорт, труд, демонтаж на съществуващите врати и каси, подготовката на отворите за монтаж, довършителни дейности за естетическото оформяне на зидовете около монтираните врати, изнасяне и извозване на демонтираните врати и каси, почистване на строителната площадка и извозване на строителните отпадъци, за материали свързани с монтажа на огнеустойчивите врати, с подготовка на отворите и довършителните строително-ремонтни дейности с цел оформяне на естетическия вид на зидовете около монтираните врати, за доставка на материали и консумативи за предпазване на архивните единици, находящи се в архивните помещения от запрашаване, повреждане или разпиляване, за такси във връзка с изхвърляне на строителни и други отпадъци и др.

3. Предлаганата обща стойност за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **“Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив ”** е окончателна и не подлежи на промяна, освен в случаите в съответствие с разпоредбите на ЗОП;

4. Всички предложени цени са посочени в български лева, закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая.

## II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Съгласни сме плащането на общата стойност за доставка и монтаж на огнеустойчивите врати да се извършва съгласно условията, визирани в проекта на договор за обществена поръчка.

2. Разплащането ще се извършва по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Име на банката:

Адрес на банковия кло:

IBAN сметка:

BIC код

*ч. 42 банк*

Дата: 19.07.2019 г.

Подпис и печат:

Росен Колев

/име и фамилия/

Управител

/длъжност на представляващия участника/

*М* *ч. 36а м. 3 кон*

**СПИСЪК  
ПО ЧЛ. 64, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗОП - НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ВКЛ. ТЕЗИ, КОИТО  
ОТГОВАРЯТ ЗА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО И ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ  
ИЗПЪЛНЯВАТ СТРОИТЕЛСТВОТО**

Долуподписаният Росен Цанев Колев с ЕГН *301301616879*, притежаващ лична карта № *301301616879*, издадена н: *Росен Цанев Колев* 2016/08/29, адрес: гр. София 1309, жк. Света Троица, бл. 173, вх. В, ет. 8, ап. 82, в качеството си на управител, представляващ ФайерТех Инженеринг ЕООД, със седалище: гр. София 1309, жк. Света Троица, бл. 173, вх. В, ет. 8, ап. 82 и адрес на управление: гр. София 1309, жк. Света Троица, бл. 173, вх. В, ет. 8, ап. 82, с ЕИК № 200605211, ИН по ЗДДС № 200605211 - участник в избор на изпълнител при възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ - Пловдив“

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Ръководните служители/експертите и персонала, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка, в съответствие с изискванията на възложителя, са:

№	Служител/експерт (трите имена и заемана длъжност)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател, получател, валидност)	Професионален опит в областта на ..... ..... (месторабота, период, длъжност, основни функции)
1	2	3	4	5
1	Росен Цанев Колев, управител	Диплома за висше образование	Удостоверение № 002- 465/25.05.2016	09.2011-10.2019 Файертех Инженеринг ЕООД, управител
3	<i>Ремансенте</i> <i>29/6/89</i> , техник	Диплома за висше образование	Удостоверение № 005- 568/02.03.2017	04.2009-10.2019 Файертех Инженеринг ЕООД, техник
4	<i>Симеон</i> <i>ЕЕ/2016/16879</i> , техник	Диплома за средно образование	Удостоверение № 002- 466/25.05.2016	07.2012-10.2019 Файертех Инженеринг ЕООД, техник

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.

Дата: 14.10.2019 г. *М*

Име и фамилия: Росен Колев

Подпис и печат: .....

*с/м 301301616879*

