



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - РУСЕ

ПРОТОКОЛ №2

Основание: чл. 54, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/

Днес, на 14.10.2016г. в 15:00 часа, назначената със Заповед № 1015-17-201/03.10.2016г. на Директора на ТП на НОИ – Русе за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет на поръчката: **„Проектиране, доставка, монтаж, настройки, тестване и пускане в експлоатация на 2 бр. пожароизвестителни инсталации в административните сгради на ТП на НОИ – Русе – ул.”Ангел Кънчев” №1 и ул. “Асен Златаров” №26”, в административна сграда на ТП на НОИ – Русе, ул. “Асен Златаров” № 26, етаж 2, зала „Зимната градина” комисия в състав:**

Председател: Лилия Николаева – началник отдел „Административен” в ТП на НОИ - Русе

Членове:

1. Георги Лукарев – главен експерт в отдел „Административен” в ТП на НОИ – Русе
2. Диана Вълкова – младши експерт в отдел „Административен” в ТП на НОИ - Русе

На основание чл. 54, ал.12 от ППЗОП се събра на закрито заседание и започна работа по разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, в изпълнение на протокол №1015-17-201#1 от 04.10.2016г. на комисията за извършване на подбор, разглеждане и оценка на офертите на участниците в публичното състезание.

Председателят на комисията докладва за постъпилите допълнително документи, изискани от участниците на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. В указания с протокол №1015-17-201#1 срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаването на протокола (до 12.10.2016г. включително) в деловодството на ТП на НОИ – Русе са постъпили допълнително документи от участник „Саламандър 911” ООД, както следва:

„Саламандър 911” ООД гр. Русе, бул. „Цар Освободител” №64

Участникът е представил следните допълнителни документи:

1. Нов ЕЕДОП – образец №1 от документацията за участие с подписите и на двамата управителя на дружеството в съответствие с изискванията на закона и на основание чл. 41, ал. 1 от ППЗОП.
2. Декларация по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец №6 от документацията за участие, подписана от втория управител на дружеството съгласно чл. 54, ал.2 от ЗОП.

Съгласно представените от участника допълнителни документи и информация комисията счита, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор.

Във връзка с изложеното комисията реши да допусне участника „Саламандър 911” ООД до разглеждане на представеното с офертата техническо предложение.

С протокол № 1015-17-201#1 от 04.10.2016г. комисията изиска от участник „Векс” ЕООД да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, съдържащи информация за съответствието му с изискванията на Възложителя, а именно: *валидно разрешение по чл.129, ал.1 от Закона за Министерството на Вътрешните Работи за дейности по противопожарно обследване* за удостоверяване в част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП годността си за изпълнението на предмета на обществената поръчка съгласно поставените от Възложителя изисквания.

В определения срок от 5 (пет) работни дни от датата на получаването на протокола (до 12.10.2016г. включително) участникът не е представил в деловодството на ТП на НОИ - Русе допълнително документи.

Съгласно горното обстоятелство комисията счита, че участникът не отговаря на изискванията за лично състояние и подбор, поставени от Възложителя в документацията за обществената поръчка.

В тази връзка и на основание чл. 107, т.1 от ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата участник „Векс” ЕООД, тъй като не отговаря на поставените критерии за подбор, посочени от Възложителя в обявлението за обществената поръчка и в документацията.

На основание горното комисията не допуска до по-нататъшно участие в процедурата участник „Векс” ЕООД и няма да разглежда представеното с офертата техническо предложение.

Председателят на комисията закри заседанието в 14:00 часа на 14.10.2016г.

На 24.10.2016г. в 16:00 часа, назначената със Заповед № 1015-17-201/ 03.10.2016г. на Директора на ТП на НОИ – Русе за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет на поръчката: **„Проектиране, доставка, монтаж, настройки, тестване и пускане в експлоатация на 2 бр. пожароизвестителни инсталации в административните сгради на ТП на НОИ – Русе – ул.”Ангел Кънчев” №1 и ул. “Асен Златаров” №26”,** в административна сграда на ТП на НОИ – Русе, ул. “Асен Златаров” № 26, етаж 2, зала „Зимната градина” комисия в състав:

Председател: Лилия Николаева – началник отдел „Административен” в ТП на НОИ - Русе

Членове:

1. Георги Лукарев – главен експерт в отдел „Административен” в ТП на НОИ – Русе
 2. Диана Вълкова – младши експерт в отдел „Административен” в ТП на НОИ - Русе
- продължи работата си, като пристъпи към разглеждане и проверка на техническите предложения на участниците за съответствие с предварително обявените условия, както следва:

Техническото предложение на участника съдържа следните документи:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – по образец №2
2. График (тип С1) за проверка на приемното устройство и датчиците на пожароизвестителна инсталация на обект: Административна сграда на ТП на НОИ – Русе, ул. „Асен Златаров“ №26
3. График (тип С1) за проверка на приемното устройство и датчиците на пожароизвестителна инсталация на обект: Административна сграда на ТП на НОИ – Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1
4. Приложение №1-предложението, включващо техническите характеристики и параметри на предложената техника, елементи и материали и устройства за обект 1 и 2.
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец №3
6. Декларация за срока на валидност на офертата – по образец № 4

В своето техническо предложение участникът „РВИЦ“ ООД е предложил срок за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, както следва: етап 1 – 15 /петнадесет/ календарни дни; етап 2 – 30 /тридесет/ календарни дни и етап 3 – 15 /петнадесет/ календарни дни.

В представения график към техническото предложение са описани дейностите за проверка на инсталацията за период от дванадесет месеца.

В приложение №1 към образец 2 от документацията за обект 1 – административна сграда на ул. „Ангел Кънчев“ №1 участникът е предложил изграждането на конвенционална пожароизвестителна централа с 8 линии на производителя „SmartLine“ с описани характеристики в приложението. Предлага поставянето на 52 броя оптично – димни пожароизвестители FD8030, 4 броя ръчни пожароизвестители FD3050, 4 броя сирени пожарна пиезо SV2002F за вътрешен монтаж, 1 брой сирена пожарна пиезо RD55 за външен монтаж, 4 броя аварийни осветителни тела LED, 400 л.м. проводници от тип JB-Y (St)Y 2x0.5mm², 250 л.м. кабелни канали и 40 броя паралелни сигнализатора RI31.

В приложение №1 към образец 2 от документацията за обект 2 – административна сграда на ул. „Асен Златаров“ №26 участникът е предложил изграждането на конвенционална пожароизвестителна централа с 8 линии на производителя „SmartLine“ с описани характеристики в приложението. Предлага поставянето на 66 броя оптично – димни пожароизвестители FD8030, 5 броя ръчни пожароизвестители FD3050, 5 броя сирени пожарна пиезо SV2002F за вътрешен монтаж, 1 брой сирена пожарна пиезо RD55 за външен монтаж, 6 броя аварийни осветителни тела LED, 750 л.м. проводници от тип JB-Y (St)Y 2x0.5mm², 500 л.м. кабелни канали и 51 броя паралелни сигнализатора RI31.

В своето техническо предложение участникът „РВИЦ“ ООД не е посочил конкретния модел на предлаганите пожароизвестителни централи и за двата обекта. По този начин комисията е възпрепятствана да установи по безспорен начин модела и съответствието на техническите характеристики и параметри на предлаганата пожароизвестителна централа с характеристиките и параметрите, посочени като изискване на Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че посочените нередовности в техническото предложение от офертата на участника са пропуски, които не могат да бъдат санирани по реда на чл. 104, ал.5 от ЗОП, тъй като това ще доведе до промяна на техническото предложение на участника.

В тази връзка и на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата участник „РВЦ“ ООД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

На основание горното комисията не допуска до по-нататъшно участие в процедурата участник „РВЦ“ ООД и няма да отваря плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата му.

„Респромкомплект“ АД

Техническото предложение на участника съдържа следните документи:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – по образец №2
2. Приложение №1 с технически характеристики и параметри на предложената техника, елементи и материали и устройства за обект 1 и 2
3. План за сервизно обслужване в срока на гаранционната поддръжка с посочени 12 месечни дейности за проверка на инсталацията
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец №3
5. Декларация за срока на валидност на офертата – по образец № 4

В своето техническо предложение участникът „Респромкомплект“ АД е предложил срок за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, както следва: етап 1 – 15 /петнадесет/ календарни дни; етап 2 – 30 /тридесет/ календарни дни и етап 3 – 15 /петнадесет/ календарни дни.

Като други предложения е направено уточнение, че предложеният план за сервизно обслужване не обхваща дейности по поддържането и обслужването на ПИС съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8121з-647 от 1.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и приложимия стандарт СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане.

В приложение №1 към образец 2 от документацията за обект 1 – административна сграда на ул. „Ангел Кънчев“ №1 участникът е предложил изграждането на конвенционална пожароизвестителна централа с 8 линии на производител „УНИПОС“ модел - FS 5200 с описани характеристики в приложението. Предлага поставянето на 140 броя оптично – димни пожароизвестители FD8030, 6 броя конвенционални ръчни пожароизвестители Hoshiki CCP-E /сертифицирани по EN54/, 7 броя сирени SV2002 за вътрешен монтаж, 1 брой сирена SB 112F за външен монтаж, 9 броя аварийни осветителни тела LED – BL295 2W, 1500 л.м. проводници от тип JB-Y (L)Y 2x0,5mm², 200 л.м. кабелни канали.

В приложение №1 към образец 2 от документацията за обект 2 – административна сграда на ул. „Асен Златаров“ №26 участникът е предложил изграждането на конвенционална пожароизвестителна централа с 8 линии на производител „УНИПОС“ модел FS 5200 с описани характеристики в приложението. Предлага поставянето на 75 броя оптично – димни пожароизвестители FD8030, 8 броя конвенционални ръчни пожароизвестители Hoshiki CCP-E /сертифицирани по EN54/, 7 броя сирени SV2002 за вътрешен монтаж, 2 броя сирена SB 112F за външен монтаж, 19 броя аварийни осветителни тела LED – BL295 2W, 1500 л.м. проводници от тип JB-Y (L)Y 2x0,5mm², 200 л.м. кабелни канали.

Комисията извърши проверка за съответствието на техническите характеристики на предложената техника, включително поставените изисквания към пожароизвестителните централи, чрез проверка в официалния сайт на производителя „УНИПОС“ град Плевен и

счита, че предложените централи модел - FS 5200 напълно отговарят на посочените от възложителя в техническата спецификация изисквания и параметри.

В представения план за сервизно обслужване към техническото предложение са описани подробно и ясно дейностите за проверка на инсталацията по месеци за период от дванадесет месеца.

Във връзка с гореизложеното и след като разгледа всички документи, които са част от техническото предложение на участника, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и „Респромкомплект“ АД се допуска до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ от офертата му за участие.

„Саламандър 911“ ООД

Техническото предложение на участника съдържа следните документи:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – по образец №2
2. План за сервизно обслужване в срока на гаранционната поддръжка с посочени 12 месечни дейности за проверка на инсталацията
3. Приложение №1 с технически характеристики и параметри на предложената техника, елементи и материали и устройства за обект 1 и 2
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец №3
5. Декларация за срока на валидност на офертата – по образец № 4
6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

В своето техническо предложение участникът „Саламандър 911“ ООД е предложил срок за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, както следва: етап 1 – 15 /петнадесет/ календарни дни; етап 2 – 30 /тридесет/ календарни дни и етап 3 – 15 /петнадесет/ календарни дни.

В представения план за сервизно обслужване към техническото предложение са описани подробно и ясно дейностите за проверка на инсталацията ежемесечно, на тримесечие и годишно.

В приложение №1 към образец 2 от документацията за обект 1 – административна сграда на ул. „Ангел Кънчев“ №1 участникът е предложил изграждането на пожароизвестителна централа с 8 линии с кратко описани основни характеристики в приложението. Предлага поставянето на 55 броя оптично – димни пожароизвестители, 5 броя ръчни пожароизвестители, 5 броя сирени за вътрешен монтаж, 1 брой сирена за външен монтаж, 1 комплект аварийно осветление на всички етажи, 540 л.м. проводници, 39 броя изнесени светлинни сигнализатора, 1 брой модул интерфейсен тип, 1 брой преходен модул, 1 брой модул за защита от мълнии.

В приложение №1 към образец 2 от документацията за обект 2 – административна сграда на ул. „Асен Златаров“ №26 участникът е предложил изграждането на конвенционална пожароизвестителна централа с 8 линии с кратко описани основни характеристики в приложението. Предлага поставянето на 72 броя оптично – димни пожароизвестители, 9 броя ръчни пожароизвестители, 5 броя сирени за вътрешен монтаж, 2 броя сирена за външен монтаж, 1 комплект аварийно осветление на всички етажи, 880 л.м. проводници, 42 броя изнесени светлинни сигнализатора, 1 брой модул интерфейсен тип, 1 брой преходен модул, 1 брой модул за защита от мълнии.

В своето техническо предложение участникът „Саламандър 911“ ООД не е посочил конкретен производител и модел на предлаганите пожароизвестителни централи и за двата обекта. По този начин комисията е възпрепятствана да установи по безспорен начин производителя и конкретния модел пожароизвестителна централа и да провери съответствието на техническите характеристики и параметри на предлаганата пожароизвестителна централа с характеристиките и параметрите, посочени като изискване на Възложителя.

Предвид гореизложеното, комисията счита, че посочените нередовности в техническото предложение от офертата на участника са пропуски, които не могат да бъдат санирани по реда на чл. 104, ал.5 от ЗОП, тъй като това ще доведе до промяна на техническото предложение на участника.

В тази връзка и на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата участник „Саламандър 911“ ООД, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

На основание горното комисията не допуска до по-нататъшно участие в процедурата участник „Саламандър 911“ ООД и няма да отваря плик „Предлагани ценови параметри“ от офертата му.

„Елина 97“ ЕООД

Техническото предложение на участника съдържа следните документи:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя – по образец №2
2. Приложение №1 с технически характеристики и параметри на предложената техника, елементи и материали и устройства за обект 1 и 2
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец №3
4. Декларация за срока на валидност на офертата – по образец № 4
5. План за действие по време на гаранционното обслужване на АПИИ

В своето техническо предложение участникът „Елина 97“ ЕООД е предложил срок за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, както следва: етап 1 – 5 /пет/ календарни дни; етап 2 – 10 /десет/ календарни дни и етап 3 – 72 /седемдесет и два/ часа.

В приложение №1 към образец 2 от документацията за обект 1 – административна сграда на ул. „Ангел Кънчев“ №1 участникът е предложил изграждането на конвенционална пожароизвестителна централа, модел - FS 5200 с 8 линии с описани характеристики в приложението. Предлага поставянето на 135 броя оптично – димни пожароизвестители, 6 броя ръчни пожароизвестители, 6 броя сирени SV2002F за вътрешен монтаж, 1 брой сирена SW 112F за външен монтаж, 6 броя аварийно осветление на всички етажи, 1500 л.м. проводници, 600 л.м. кабелни канали.

В приложение №1 към образец 2 от документацията за обект 1 – административна сграда на ул. „Асен Златаров“ №26 участникът е предложил изграждането на конвенционална пожароизвестителна централа на производител „УНИПОС“ град Плевен „модел FS 5200“ с 8 линии с описани характеристики в приложението. Предлага поставянето на 71 броя оптично – димни пожароизвестители, 6 броя ръчни пожароизвестители, 6 броя сирени SV2002F за вътрешен монтаж, 2 броя сирена SW 112F за външен монтаж, 6 броя аварийно осветление на всички етажи, 1500 л.м. проводници, 600 л.м. кабелни канали.

Комисията извърши проверка за съответствието на техническите характеристики на предложената техника, включително поставените изисквания към пожароизвестителните

централи, чрез проверка в официалния сайт на производителя „УНИПОС“ град Плевен и счита, че предложените централи модел - FS 5200 напълно отговарят на посочените от възложителя в техническата спецификация изисквания и параметри.

В представения план за дейности по време на гаранционното обслужване на АПИИ са описани дейностите за ежемесечно и на тримесечие обслужване и поддържане.

Във връзка с гореизложеното и след като разгледа всички документи, които са част от техническото предложение на участника, комисията счита, че предложението за изпълнение на поръчката отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и „Елина 97“ ЕООД се допуска до отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ от офертата му за участие.

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП комисията реши публичното заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници да се проведе на 31.10.2016г. от 14:00 часа в административна сграда на ТП на НОИ – Русе, ул. “Асен Златаров” № 26, етаж 2, зала „Зимната градина“.

Председателят на комисията закри заседанието.

На етап разглеждане на техническите предложения на участниците комисията приключи своята работа на 24.10.2016г.

Настоящият протокол се състои от 7 /седем/ страници.

Комисия:

Председател: Чл 2 831D
/ Лилия Николаева /

Членове: 1. Чл 2 831D
/ Георги Лукарев /

2. Чл 2 831D
/ Диана Вълкова /