

ПРОТОКОЛ

Приложение №2

за извършена абонаментна поддръжка
на климатици и климатични инсталации собственост на ТП на НОИ – Шумен
от "ИМПУЛС" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Владайско Въстание" № 65 и ЕИК 127507833,
ИЗПЪЛНИТЕЛ по договор № 1005-27-14 / 23.06.2016 г.

№ по ред	Марка / Модел на климатичната инсталация	Тип на климатичната инсталация	Местонахождение на климатичната инсталация	Дата на извършване на абонаментната поддръжка	Подпис на техническото лице извършило абонаментната поддръжка	Подпис на длъжностното лице приело извършената абонаментна поддръжка за ТП на НОИ - Шумен
1	NIPPON / KFR 122	СПЛИТ СИСТЕМА	ПРМ, ГР.КАОЛИНОВО			
2	NEO / ACS-HC09GWV	СПЛИТ СИСТЕМА	207 СТАЯ			
3	NEO / ACS-HC09GWV	СПЛИТ СИСТЕМА	208 СТАЯ			
4	NEO / ACS-HC09GWV	СПЛИТ СИСТЕМА	209 СТАЯ			
5	NEO / ACS-HC09GWV	СПЛИТ СИСТЕМА	210 СТАЯ			
6	NEO / ACS-HC09GWV	СПЛИТ СИСТЕМА	211 СТАЯ			
7	NEO / ACS-HC09GWV	СПЛИТ СИСТЕМА	212 СТАЯ			
8	NEO / ACS-HC09GWV	СПЛИТ СИСТЕМА	213 СТАЯ			
9	NIPPON / ASW-H09A4/HSA	СПЛИТ СИСТЕМА	308 СТАЯ			
10	NIPPON / ASW-H09A4/HSA	СПЛИТ СИСТЕМА	309 СТАЯ			
11	NIPPON / ASW-H09A4/HSA	СПЛИТ СИСТЕМА	310 СТАЯ			
12	NIPPON / ASW-H09A4/HSA	СПЛИТ СИСТЕМА	312 СТАЯ			
13	NIPPON / ASW-H09A4/HSA	СПЛИТ СИСТЕМА	313 СТАЯ			
14	NIPPON / ASW-H09A4/HSA	СПЛИТ СИСТЕМА	314 СТАЯ			

15	STARWAY / KFR-32GW/BPWa	СПЛИТ СИСТЕМА	408 СТАЯ / СЪРВЪРНО ПОМЕЩЕНИЕ			
16	NIPPON / KFR-3206G/BPE	СПЛИТ СИСТЕМА	107 СТАЯ			
17	НОККАИДО / НКЕД/НСНД 261 G-1	СПЛИТ СИСТЕМА	408 СТАЯ / СЪРВЪРНО ПОМЕЩЕНИЕ			
18	SOGO / SM1-09HR	СПЛИТ СИСТЕМА	410 СТАЯ			
19	NIPPON / ASW-H09A4/HSA	СПЛИТ СИСТЕМА	411 СТАЯ			
20	NIPPON / ASW-H09A4/HSA	СПЛИТ СИСТЕМА	105 СТАЯ			
21	PANASONIC / CS-E18CKE	СПЛИТ СИСТЕМА	ПРМ, ГР.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ			
22	SOGO / SM1-09HR	СПЛИТ СИСТЕМА	107 СТАЯ			
23	MIDEA / MSG-12HR	СПЛИТ СИСТЕМА	ПРМ, ГР.НОВИ ПАЗАР			
24	STARWAY / KFR-32GW/BPWa	СПЛИТ СИСТЕМА	ФОАЙЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА			
25	YORK / YCAM 150	ЧИЛЪР СИСТЕМА	ПОКРИВ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА			
26	TREO / CS-H12CC1 (след 20.01.2017г.)	СПЛИТ СИСТЕМА	407 СТАЯ			
27	Midea / MSY-18 HRN1 (след 20.01.2017г.)	СПЛИТ СИСТЕМА	ФОАЙЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА			
28	Midea MS9AU-24HRDN1 (след 20.01.2017г.)	СПЛИТ СИСТЕМА	409 СТАЯ			

Абонаментната поддръжка на климатична техника от типа сплит включва:

1. Извършване на технически (профилактични) прегледи на всички климатични и вентилационни съоръжения.
2. Почистване (измиване) на въздушните филтри на всички климатици - сплит система.
3. Почистване на турбините на вътрешните тела на всички климатици - сплит система.
4. Почистване и промиване на дренажната система на всички климатици - сплит система.
5. Почистване на топлообменните повърхности на кондензатора и изпарителя на всички климатици.

Абонаментната поддръжка на климатична чилър система York - YCAM 150 включва:

1. Проверка на работата на водоохладителя.
2. Проверка работата на водокондензаторните вентилатори на водоохладителя.
3. Проверка на компресорите на водоохладителя.
4. Проверка на въздушните кондензатори и почистване на водоохладителя.
5. Проверка нивото на масло в картера на компресорите на водоохладителя.
6. Проверка и замерване на температурите и наляганията на кондензация и изпарение.
7. Проверка на електрическите връзки на водоохладителя.
8. Проверка на изправността на маслени пресостати на водоохладителя.
9. Проверка на картерните нагреватели на водоохладителя.
10. Проверка на сензори.
11. Проверка на работата на ключ поток.
12. Проверка на работата на водонапорната система.
13. Почистване (измиване) на въздушните филтри на всички таванни конвектори.
14. Проверка на работата на ел.двигателите и управлението на всички таванни конвектори.
15. Обработка на топлообменника на всички таванни конвектори с химичен препарат против плесени и замърсявания.
16. Извършване на контролна годишна проверка за херметичност на климатичното съоръжение съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 (Регламент (ЕО) № 842/2006), Регламент (ЕО) № 1516/2007 г. и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове.

Имена на лицето/лицата извършило/и абонаментната поддръжка

.....
.....
.....
.....

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ПОДПИС :

.....
УПРАВИТЕЛ на "ИМПУЛС" ЕООД :