



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - СТАРА ЗАГОРА

Изх. № 1030-23-227671
Дата 23.08.2019.

РАЗЯСНЕНИЕ

по чл. 180, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Във връзка с получено на 23.08.2019 г. в ТП на НОИ, гр. Стара Загора писмо, съдържащо запитване, относно подготовката на оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на бариера с автоматично рамо, необходима за паркинг на ТП на НОИ – Стара Загора (в съсобственост с Областна администрация – Стара Загора, Община Стара Загора, Административен съд)“ Ви уведомяваме за следното:

Въпрос № 1:

Предполагаме, че става въпрос за автоматична бариера с дължина на рамото 4,8 метра, като тази на горната снимка, а не за пълзгаща автоматична врата „със зъбна рейка водещи ролки“, както е в т.1 от количествената сметка?

В т. 5 е посочен „Захранващ блок DC24V с UPS функция, 24V/60W – 2.5A“, който не е необходим според Нас, тъй като в контролния блок на бариерата си има трансформатор за 24V.

В т. 7 е посочен „Релеен модул с дистанционно управление с KEELOQ променлив код. Две независими релета с NO/NC контакт DC30V/1.0A; DC60V/0.3A; AC125V/0.5A.“, който не е необходим според Нас, тъй като в контролния блок на бариерата си има вградена платка приемник за дистанционни управления.

Отговор по въпрос №1

Съгласно информацията, залегнала в техническите спецификации на поръчката и приложението към нея, част от документацията по същата, Възложителят предварително е обявил условията, на които следва да отговарят офертите на участниците, като подробно е описан техническите и функционални параметри на които следва да отговаря съдържанието, което трябва да бъде доставено, монтирано и въведено в експлоатация. В техническите спецификации е записано, че изпълнителят трябва да достави и монтира един брой електро – механична, автоматична, еднораменна, пълзгаща, паркинг бариера (ЕМПБ) с дължина на рамото 4,8 метра с дистанционно радио-управление на отваряне и затваряне чрез индивидуални джобни дистанционни управления. Ясно е посочено, че пълзгащата бариера ще се движи върху началото на бетонова рампа и ще се прибира върху съществуваща подпорна бетонова стена, които са на едно ниво, както и че рамото на бариерата следва да бъде комплектовано с подпорни профилирани ролки – 4броя, зъбна рейка, стоманена поцинкована, поцинкован подролков, водещ път – изпъкнал профил с профил, отговарящ на ролките. Изведен е също, че бариерата е необходимо да бъде монтирана, чрез трайно механично закрепване, върху армирани, бетонови колонки с размери 30/30/120 см. с работен бетонен фундамент, изготвен от Изпълнителя.

С оглед горното изброените в Приложение №2 към техническите спецификации „Вид дейности за изработка, доставка и монтаж на един брой електро-механична, автоматична, пълзгаща, паркинг бариера“, компоненти и елементи са необходими за извършване на дейностите по изпълнение предмета на поръчката.

Следва да се отбележи, че Приложение №1 (схема за разполагане на бариера на входа на паркинга на ТП на НОИ - Стара Загора) към техническите спецификации част от документацията на първоначално обявената обществена поръчка е грешно и следва да бъде подменено, поради което Възложителят публикува ново Приложение №1 към техническите спецификации, което отразява обективната действителност. Участниците при изготвяне на оферти си следва да се съобразяват с новото Приложение №1 към техническите спецификации. Визираният промени Възложителят ще извърши чрез публикуване на обявление за изменение или допълнителна информация и решение, с което последното се одобрява на основание чл. 179 от ЗОП във връзка с чл. 100, ал. 1 от ЗОП.

**ДИРЕКТОР НА
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ** чл. 36а, ал.3 от ЗОП
/ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЩЕРЕВ/

/дължностно лице по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно заповед №1016-40-435 от 27.03.2019 г. на управителя на НОИ, гр. София/