

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Ина чл.36а, ал.3 от ЗОП в качеството ми на

Управител

(посочете длъжността на участника)

на „РВИ“ ООД

(посочете фирмата на участника)

със седалище и адрес на управление гр.Шумен, ул."Охрид" №42 и адрес: гр.Шумен, ул."Охрид" №42

Тел.054/800544, факс: 054/800545, Рег. По ф.д.№ 232/27.02.1990 г. по описа на Шуменски Окръжен съд.

ЕИК по БУЛСТАТ 837037253

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: за **„Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на пожароизвестителна централа с прилежащите към нея елементи“**

Приемаме изискванията на Възложителя, отразени в документацията за поръчката и предлагаме да изпълним същата при следните условия:

Целта на обществената поръчка е подмяна на морално остаряла и дефектирала ПИС (пожарноизвестителна система), спряна от производство, заедно с всички прилежащи детектори, панели, звукови и светлинни сигнализатори и др.

Сградата, в която е изградена пожароизвестителната система е с предназначение административна сграда на ТП на НОИ – Търговище. Тя е 6 етажна, както следва;

- подземен етаж /сутерен /
- партер с обособена приемна за граждани и две работни помещения
- 1-ви етаж с едно работно помещение
- 2-ри етаж със седем работни помещения и архивно помещение
- 3-ти етаж с осем работни помещения и архивно помещение
- 4-ти етаж с шест работни помещения, сървърно помещение и архивно помещение
- използваемо подпокривно пространство

Техническите средства са описани в табл.1:

Таблица 1

№ по ред	Материали демонтаж, доставка и монтаж	Единич на мярка	Количество
1	Контролен панел адресируем	бр.	1
2	Звуков и светлинен сигнализатор (адресируеми)	бр.	8
3	Звуков и светлинен сигнализатор за пожар, конвенц, понижена консумация, повишена защита IP 65 (сирена) (адресируем)	бр.	1
4	Ръчен пожароизвестител (адресируем)	бр.	10
5	Автоматичен пожароизвестител оптично-димен с основа(адресируеми)	бр.	86
6	Температурен пожароизвестител с основа(адресируеми)	бр.	7
7	Ценер бариера	бр.	2
8	Монтаж и програмиране на контролен панел	бр.	1
9	Комплексно изпитване на система	к-т	1
10	Взриво-защитен пожароизвестител	бр.	2
11	Спомагателни материали и техническо обслужване – винтове, дюбели, изолационна лента, кабел за подмяна/при нужда/	К-кт	1

В таблицата са описани основните технически средства и спомагателни материали.

Дейностите ще са както следва:

1. Доставка на технически средства и необходими спомагателни материали
2. Демонтаж на съществуващата техника
3. Монтаж, пуск, настройка, програмиране, изпитване и гаранционна поддръжка на системата.

При монтажа на техниката ще се използва изградената кабелна мрежа и ще предвидим евентуална необходимост от подмяна и преустройство на елементи на окабеляването.

Техническите изискванията за средствата ще са съгласно тези на възложителя, а именно:

Протокол за обмен на данни между контролния панел и адресируемите датчици – Apollo или съвместим със TTE (IRIS TTE Loop) и SS (IRIS SS Loop) комуникационни протоколи

Основни параметри на адресируемите датчици:

Протокол: Apollo
Работно напрежение 17-28 V;
Консумация в дежурен режим – до 26 микроА;
Консумация в режим аларма до- 2 mA;
От 1 до 125 адреса, програмиране с ключ или програматор;
Съответстват на EN 54-7

Основни параметри на сирена:

Адресируема външна сирена с лампа;
работна температура от -20 до + 55 градуса C;
степен на защита IP65;
работно напрежение 12-30 V;
повече от един програмируеми варианти на звук;
Регулиране силата на звука с потенциометър.

Контролен панел

Един кръг;
Брой на адресните устройства мин. 125;
Напрежение на контура – 24-28 V;
Съответства на Стандарт БДС EN 54.
Програмиране от вградена клавиатура и от компютър по LAN и RS.
Меню на бълг.език
Софтуер за управление

Централата ще е оборудвана със захранване, акумулатор и всички необходими интерфейсни кабели за връзка с РС. Минимално време в автономен режим (при отпаднало захранване) – 24 часа.

Предлаганата техника ще е оригинална, нова и неупотребявана и ще отговаря на всички стандарти в Република България относно техническа експлоатация, пожаробезопасност, норми и включване към електрическата мрежа. Използваните материали ще съответстват на изискванията на БДС EN 54 или други приложими стандарти.

Предметът на поръчката ще бъде изпълнен с необходимото качество, съгласно нормативната уредба и техническите изисквания, удостоверено със съответните сертификати и/или паспорти, издадени от производителя и отговарящи на утвърдените стандартизационни

документи.

Ако бъдем избрани за Изпълнител ще осигурим за изпълнение на поръчката необходимата квалифицирана работна ръка и всички условия за здравословни и безопасни условия на труд, съгласно българското законодателство.

Всички дейности по предмета на обществената поръчка ще се извършват без прекъсване на работния процес и обслужването на гражданите в приемните и сградите на ТП на НОИ – Търговище.

Нанесени повреди и щети в административната сграда на ТП на НОИ - Търговище по време на изпълнение на обществената поръчка ще се възстановяват от Изпълнителя, изцяло за негова сметка.

Гаранционни условия:

- Гаранционен срок – 36 мес. от датата на пускане в експлоатация
- Време за реакция при възникнал проблем в рамките на гаранционния срок – 3 часа след постъпване на заявката.
- Време за отстраняване на проблем в рамките на гаранционния срок – до 3 работни дни след извършване на диагностиката и констатиране на проблема. Ще поддържаме готовност 24/7/365 без прекъсване
- Отстраняването на възникнал проблем ще се извърши на място при Възложителя, а когато това е невъзможно – в сервисната ни база . Транспортирането на техниката от местоположението ѝ при Възложителя до сервиса и обратно да е за сметка на Изпълнителя.
- Ще бъде изготвена програма за задължително периодично техническо обслужване в рамките на всяка година от гаранционния срок, която ще е включена в цената на договора.

Ще предоставим на Възложителя Инструкция на български език за работа с пожароизвестителната система и ще проведем обучение на служителите от ТП, които ще работят с нея.

Разходите по тази дейност, както и разходите за обслужване в гаранционния период ще са калкулирани в предложената цена.

15.11.2019 г.

(дата на подписване)

Подпис и печат: Ина Цветкова-Управител чл.36а, ал.3 от ЗОП

(Име, фамилия и длъжност)