



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ТЪРГОВИЩЕ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Татяна Маринова Бечева

в качеството ми на Изпълнителен Директор

(посочете длъжността на участника)

на Евромаркет Компресорс АД

(посочете фирмата на участника)

С ЕИК 130185141, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Ляпчев №: 51 – участник в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: : „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за система за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ, АВР, UPS) в ТП на НОИ – Търговище по обособени позиции”,

Във връзка с възлагане на обособена позиция № 1 с предмет: „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за система за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ, АВР) в ТП на НОИ – Търговище”

Приемаме изискванията на Възложителя, отразени в документацията за поръчката и предлагаме да изпълним обособена позиция № 1, при следните условия:

Приемаме всички условия на възложителя по техническото задание за Дейностите по абонаментна поддръжка, периодична профилактика и осигуряване на резервни части и консумативи за система за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване /ДГ и АВР/.

.....

.....

.....

.....

.....

04.06.2019г.

(дата на подписване)

Подпис и печат: чл.36а, ал.3 от ЗОП

Татяна Бечева
и пълномощник на Преседателя на СД на
Евромаркет Компресорс АД, съгл. пълномощно
с рег. № 15142/08.12.2017. на Нотариус с рег. № 536
на НК/
(Име, фамилия и длъжност)



чл.36а, ал.3 от ЗОП

Дейности по гаранционната поддръжка и периодична профилактика на дизелгенератор, модел AKSA APD 110 C с контролно табло серия DSE 7320, комплект с АВР, намиращи се в Архивохранилище гр.Търговище ул.Кюстенджа 87

№	Описание на дейностите	Срок за изпълнение		
		На всеки 3 месеца	Всеки 6м	Всеки 12м
1.	Проверки за грешки и симулация на такива	X		
2.	Проверка на зареждащите устройства на генератора	X		
3.	Проверка на подгревните устройства	X		
4.	Проверка на гориво-подкачващата помпа	X		
5.	Проверка на нивото на антифриза. Доливане при необходимост.	X		
5.	Подмяна на антифриза.			X
6.	Проверка на състоянието на ремъците. Подмяна при необходимост.	X		
7.	Подмяна на горивния филтър.			X
8.	Източване на кондензирана вода от въздушния, горивния филтър и ауспуха.	X		
9.	Проверка на нивото на маслото. Доливане при необходимост.	X		
10.	Проверка на налягането на маслото.	X		
11.	Проверка за запрашеност във въздушния филтър.	X		
12.	Почистване или подмяна на въздушния филтър.			X
13.	Проверка за запрашеност в алтернатора и почистване при необходимост.	X		
14.	Подмяна на маслото в двигателя.			X
15.	Подмяна на масления филтър.			X
16.	Проверка на контролните лампи. Подмяна при необходимост.	X		
17.	Проверка на клемните връзки. Подмяна при необходимост.	X		
18.	Проверка на батерията и клемите. Подмяна при необходимост.	X		
19.	Проверка за разлив на нафта и масло в легена на дизелгенератора и почистване при необходимост.	X		
20.	Проверка хлабината на клапаните		X	
21.	Проверка състоянието на клапаните			X
22.	Проверка общото състояние на мотора – мудно стартиране, реакции при поддръжане на оборотите	X		

23.	Проверка на табло АВР и настройки.	X		
-----	------------------------------------	---	--	--

Допълнителни дейности при необходимост.

1.Инспекция на ГНП;

2.Инспекция на турбината;

3.Проверка състоянието на инжекторите.

4.Проверка състоянието на силовата ел.инсталация