

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Към документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Отделяне на евакуационни клетки с врати в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1, включително доставка и монтаж” по реда на чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки – публично състезание.

Доставката и монтажът на вратите се извършва в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, находяща се в гр. Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1, като са предназначени за сутерена на сградата, в отвора, отделящ стълбището от архив за съхранение на документи; на 1 етаж на сградата, в отвора, отделящ стълбището от архив за съхранение на документи; на етаж 2 в сградата 5 броя врати: стая архив КРДОО - 1 бр.; заседателна зала – 2 бр; стая 303 – 1 бр. и стая № 304 – 1 бр.

I. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

За отделяне на етажи и помещения от стълбищните клетки в сградата на ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1, са необходими огнеустойчиви, димоуплътнени врати, приспособени за самозатваряне с огнеустойчивост както следва:

1. В сутерена на сградата

- Врата лява отваряща се към стълбището с размери 1000/2000 и огнеустойчивост EI60, димоуплътнена, приспособена за самозатваряне, съоръжена с и огнеустойчиви брави и брава „антипаник“ .

2. На първия етаж:

- Врата лява отваряща се към стълбището с размери 1000/2000 и огнеустойчивост EI60, димоуплътнена, приспособена за самозатваряне, съоръжена с и огнеустойчиви брави и брава „антипаник“ .

3. На втория етаж

3.1. Архив КРДОО

- Врата лява отваряща се към стълбището с размери 900/2000 и огнеустойчивост EI90, димоуплътнена, приспособена за самозатваряне, съоръжена с и огнеустойчиви брави.

3.2. Заседателна зала – 2 броя:

- Врата лява отваряща се към стълбището с размери 1000/2000 и огнеустойчивост EI60, димоуплътнена, приспособена за самозатваряне, съоръжена с и огнеустойчиви брави.
- Врата дясна отваряща се към стълбището с размери 1000/2000 и огнеустойчивост EI60, димоуплътнена, приспособена за самозатваряне, съоръжена с и огнеустойчиви брави.

3.3. Стая 303

- Врата лява отваряща се навътре с размери 900/2000 и огнеустойчивост EI60, димоуплътнена, приспособена за самозатваряне, съоръжена с и огнеустойчиви брави .

3.4. Стая 304

- Врата дясна отваряща се навътре с размери 900/2000 и огнеустойчивост EI60, димоуплътнена, приспособена за самозатваряне, съоръжена с и огнеустойчиви брави.

Забележка:

1. При монтажа на вратите, Изпълнителят следва да извърши всички необходими строително-монтажни работи (СМР), включително промяна на формата на отворите, при съобразяване с конструкцията на сградата и вида на зидовете около отворите;
2. Еднокрили самозатварящи се врати с граница на огнеустойчивост описана по горе;
3. Пожароустойчиви брави с патрон и три ключа;
4. Пожароустойчиви дръжки;
5. Пожароустойчиви регулируеми панти, гарантиращи самозатварянето на вратите;
6. Крилото и касата на вратите да са с прахово боядисано покритие в цвят на съществуващите врати;
7. Крепешни елементи за укрепване на касите на вратите към съществуващите тухлени зидове и/или стоманобетонени греди;
8. При монтажа за уплътняване на отворите да се използват негорими материали или огнеустойчива пяна с граница на огнеустойчивост минимум 90 минути.

II. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Доставка и монтажът на огнеустойчивите врати се извършва в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, находяща се в гр. Враца, пл. “Христо Ботев” №1, съобразно предназначението им по местонахождение:
 - В сутерена на сградата, в отвора, отделящ стълбището от етаж;
 - На 1 етаж на сградата, в отвора, отделящ стълбището от етаж;
 - На етаж 2 в сградата 5 броя врати, отделящи стълбището от: стая архив КРДОО - 1 бр.; заседателна зала – 2 бр; стая № 303 – 1 бр. и стая № 304 – 1 бр.
2. Преди доставката и монтажа, Изпълнителят следва да извърши собствени замервания на отворите за монтаж на седемте огнеустойчиви врати.
3. Изпълнителят извършва строително-монтажни дейности за подготовка на отворите за монтаж на огнеустойчивите врати, съобразени с вида на зидовете около отворите и конструкцията на сградата;
4. Изпълнителят следва да демонтира съществуващите врати, находящи се в сутерена, първи етаж и втори етаж в сградата;
5. Изпълнителят извършва довършителни строително-ремонтни дейности с цел оформяне на естетически вид на зидовете около монтираните огнеустойчивите врати /попълване на отвори около и/или над вратите, боядисване на зидовете около вратите в цвят, съответстващ на цвета на околните стени и др./;
6. Всички дейности, свързани с доставката и монтажа на огнеустойчивите врати, подготовка на отворите за монтаж, довършителните строително-ремонтни дейности и др. подобни се извършват след предварително съгласуване с Възложителя;
7. Гаранционен срок: Изпълнителят на предмета на поръчката предоставя гаранционни срокове:

- Гаранционен срок на доставените и монтирани огнеустойчиви врати - съобразно гаранционния срок предоставен от производителя, но не по-кратък от 24 месеца, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж на вратите;

- Гаранционен срок за извършени СМР - гаранционен срок, не по-малък от изискваните минимални гаранционни срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (минимум 5 години);

8. Срок за изпълнение на предмета на поръчката: 2 (два) месеца, считано от датата на подписване на договора;

9. Доставката и монтажът на огнеустойчивите врати се извършва в работни дни, в рамките на работното време на Възложителя от 8:00 до 17:00 часа.

10. Участниците в процеса на доставката и монтажа на вратите да притежават нужната квалификация и опит и да са преминали необходимия технически инструктаж.

III. НОРМАТИВНА УРЕДБА

1. Изработката на вратите да бъде в съответствие с БДС EN 1634-1:2009 или еквивалент, при спазване на действащите нормативни актове;

2. Доставените и монтирани врати да притежават необходимите сертификати и като изделия да отговарят на стандартите на ЕС;

3. Вратите да са с клас на огнеустойчивост минимум описана в технически характеристики;

4. Пожароустойчивите врати следва да се съпътстват от Становище за допустимост от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР гр. София, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. (ДВ, бр.14/20.02.2015г.) и Декларация за съответствие от Производителя/Вносителя;

5. Доставката и монтажът на вратите се извършва при строго спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.03.2004г. на МРРБ и МТСП за Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

IV. УСЛОВИЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

1. Доставката и монтажът на огнеустойчивите врати ще се приеме с подписване на двустранен окончателен приемо-предавателен протокол.

V. ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ОГЛЕД НА МЯСТОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

Всеки работен ден от 8:30 до 16:30 часа.

Лице за контакт Мими Иванова – началник на отдел „Административен“ – 0889405561.