



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ВРАЦА**

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП във връзка с чл. 182, ал. 1 т. 2, предлож. първо от ЗОП (пряко договаряне) с предмет: „Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Враца“.

I. Обхват

Предметът на обществената поръчката включва в обхвата си изграждане, настройка и пускане в експлоатация на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на помещение (Контролния пункт за класифицирана информация) в административната сграда на ТП на НОИ – Враца.

Място за изпълнение на обществената поръчката:

Административната сграда на ТП на НОИ – Враца, находяща се в гр. Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1. Конструкцията на сградата е изпълнена от монолитен стоманобетон. Състои се от площи, греди, колони, стени, ивични и единични фундаменти. Контролният пункт за класифицирана информация се намира на сутеренен етаж на административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1 и представлява стая с размери дължина 5,00 м и ширина 3.20 м, с ниво на класификация – „Секретно“. Има един прозорец на който е монтирана метална решетка. Обзавеждането се състои от 2 броя метални каси, 1 бр. гардероб, 1 бюрото, 1 бр. контейнер и 2 стола. Има архив, който се съхранява в металните каси.

Искането на Възложителя е в Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Враца да бъде изградена самостоятелна АСПП (алармена система против проникване) тип 3, която съответства на **категория 3** от БДС 50131 или еквивалентите и.

Прогнозна стойност на поръчката.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е **700 (седемстотин) лева без ДДС.**

Срокове.

Срокът за изпълнение на поръчката е **до 10 (десет) работни дни** от сключването на договора.

II. Изисквания за изпълнение на поръчката.

При проектирането и изграждането на Алармената система против проникване/АСПП/ да се изпълняват изискванията на Методиката за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация (приета на заседание на ДКСИ с протокол № 165-I/30.06.2004 г., изм. С решение № 2-I/08.01.2009 г., № 26-I/10.04.2012 г., № 55I/21.07.2015 г., както и изискванията посочени по-долу.

1. АСПП да се изгражда като напълно самостоятелна система.

2. Ниво на техническите средства за АСПП – тип 3

- 2.1. Двустепенна вътрешна АСПП - контрол на вратите с МКД, прозорците с МКД и акустични детектори и обема на помещението с необходимия брой ПИР.
- 2.2. Охрана на металните шкафове и каси със сейзмични детектори.
- 2.3. При наличието на архив се монтират микровълнови детектори.
- 2.4. При необходимост се монтират вибрационни детектори за охрана на стените.
- 2.5. На входните врати задължително се монтират вибрационни детектори против разбиване.
- 2.6. При необходимост се монтират вибрационни детектори на пода и тавана и паник бутони за служителите.
- 2.7. Устройството за управление и индикация има над 700 събития енергонезависима памет и се дели на не по-малко от 4 групи.
- 2.8. Предаването на сигналите до мониторинг центъра се осъществява по радиоканал.
- 2.9. Предаването на сигналите се дублира и по проводна линия.
- 2.10. Възможност за работа на батерии над 24 часа.
- 2.11. Не се допуска свързване на повече от един охранителен детектор в зона.

3. Инсталиране на технически средства на АСПП – тип 3

- 3.1 Трябва да се осъществи пространствена защита на цялата зона на сигурност, пълно повърхностно покритие на зоната за сигурност и система за извънредни случаи.
- 3.2 Контролирането на АСПП в зоната на сигурност трябва да бъде независимо.
- 3.3 Изградената АСПП трябва да осигури изпращане на съобщения за събития до централна приемна станция на обслужваща охранителна фирма.

4. Други изисквания

- 4.1 Да се контролират чрез АСПП всички врати, прозорци и самостоятелни обеми в помещението.
- 4.2 В помещението на дежурния охранител да се наблюдава състоянието на АСПП чрез клавиатура.
- 4.3 Звуковата сигнализация на обекта да се осъществи с 2 бр. сирени – една да се монтира вътре в обекта и една при дежурен охранител.
- 4.4 Електрозахранването на АСПП да се извърши от самостоятелен токов кръг, с наличност на напрежението в режим 24/7 (двадесет и четири часа през всички дни от седмицата).
- 4.5 Инсталираните технически средства да съответстват на изискванията на сигурност 3, съгласно приложимите стандарти.

Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж най-малко на следните технически средства:

№	Описание на техническите средства	Ед.мярка	Количество
1.	Контролен панел	бр.	1
2.	Клавиатура	бр.	1
3.	Обемен датчик	бр.	2
4.	Микровълнов детектор	бр.	2
5.	Захранващ блок със заряд на акумулатор	бр.	1
6.	Сирена 110 dB	бр.	2
7.	Акумулатор	бр.	1
8.	Метална кутия	бр.	1
9.	МУК датчик	бр.	2
10.	Окабеляване, консумативи*		

***Забележка:** Количество на необходимия кабел и консумативи (кабелни канали, крепежни материали и др.) се преценява от участника след извършване на оглед на обекта.

Всички вложени материали и оборудване трябва да бъдат нови, неупотребявани, да фигурират в актуална производствена листа на съответния производител. Да бъдат доставени на адреса на Възложителя, а именно административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1 в опаковка, изключваща повреждането им от механични удари или атмосферни влияния.

Изграждането на алармена система против проникване е изцяло за сметка на Изпълнителя, и следва да се извърши при спазване на изискванията на действащите нормативни документи и стандарти в Република България. Начина на изграждането и необходимите за целта устройства е в компетенцията на участника.

Предоставяните технически средства трябва да отговарят на всички стандарти в Република България и Европейския съюз, относно техническа експлоатация, пожарна безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа, степен на защита и електромагнитна съвместимост. Захранващите блокове, кабели и конектори да са пригодени за работа в електрическа мрежа в Република България.

5. Гаранционни срокове при изпълнение на поръчката:

Срок на предоставена гаранция от страна на Изпълнителя на алармената система против проникване: не по-малко от 3 (три) години и започва да тече от датата на приемане на изградената сигнално-охранителната система от Възложителя с подписане на приемо-предавателен протокол.

Изпълнителят предоставя на Възложителя документите, доказващи гаранционните срокове.

При констатирана повреда, възникната в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстрани същата за своя сметка. Срокът за отстраняване на повредата не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) работни дни от уведомяването.

6. Изисквания за приемане на алармената система против проникване.

След извършените монтажи, да бъдат направени:

- 6.1. Съответните настройки и тестове за работоспособност на системата и демонстрация на работещата система на представители на Възложителя.
- 6.2. Обучение на представители на Възложителя за условията за правилна експлоатация на системата.
- 6.3. Изготвяне на приемо-предавателен протокол за приемане работата по изпълнение предмета на поръчката (включващ и приемане на дейностите по т. 6.1 и т. 6.2) и пускане на системата в експлоатация, с подписването на който стартира гаранционния период на системата.

7. Общи изисквания

Влизането, престоят и излизането от Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Враца на представители на Изпълнителя става с придружител от ТП на НОИ – Враца, притежаващ разрешение за работа с класифицирана информация.

Участникът се задължава да не разпространява служебна и вътрешна информация за Възложителя, станала му известна при и по повод извършване на дейността му, и да запази в тайна условията и начина на използване на сигнално-охранителната техника, както и друга служебна информация и обстоятелства, станали му известни във връзка с изпълнението на поръчката.

Изпълнителят се задължава да извърши дейности, предмет на обществената поръчка със свой персонал и технически средства, като качеството на услугата да отговаря на професионалните изисквания за този вид дейност.

Нанесени повреди и щети в административната сграда на ТП на НОИ – Враца по време на изпълнение на обществената поръчка ще бъдат напълно възстановени от Изпълнителя за негова сметка.

Забележка: Оглед на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка може да бъде извършен всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. в срока за подаване на оферти и след предварителна уговорка на тел. 092 66403606 – г-жа Т. Тошева.