

ДО  
ДИРЕКТОРА  
НА ТП НА НОИ – ВРАЦА  
ПЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 1  
ГР. ВРАЦА – 3000

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  
(ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)**

Наименование на поръчката: *„Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Враца“*

от „КАМЕНОВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД  
град Враца ул. „Г. С. Раковски“ № 29 вх. „А“ ап. 1  
ЕИК : 205231080

Бойка Георгиева Ангелова - управител

Тел : 0878661754

kamenov-ingenering@abv.bg

(пълно наименование на участника, и правно – организационната му форма, седалище и адрес на управление, ЕИК/БУЛСТАТ, телефон, факс, e-mail )

Чрез Калин Василев Каменов; пълномощник ;  
град Враца ул. „Г. С. Раковски“ № 29 вх. „А“ ап. 1

(собствено, бащино и фамилно име на представляващия участника, длъжност, адрес за кореспонденция)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Враца“*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРОЗДАНОВ,**

след като се запознах с условията за участие, съгласно одобрената документация, приемам да изпълня обществената поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и предоставям на вниманието Ви следното предложение за изпълнение на поръчката:

1. Срок за изграждане на сигнално-охранителната система – **10 ( десет )** работни дни (не по-дълъг от 10 ( десет ) работни дни) от датата на сключване на договора.

2. За изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка, предлагаме следните видове технически средства, съобразени с техническите спецификации, част от документацията за участие:

№	Описание на техническите средства	Ед.мярка	Количество
1.	Контролен панел	бр.	1
2.	Клавиатура	бр.	1
3.	Обемен датчик	бр.	2
4.	Микровълнов детектор	бр.	2
5.	Захранващ блок със заряд на акумулатор	бр.	1
6.	Сирена 110 dB	бр.	2

Замислено аз, основание  
С.И. Регламент ЕС 2016/679

7.	Акумулатор	бр.	1
8.	Метална кутия	бр.	1
9.	Вибрационен датчик „ RIBIN DIGITAL ”	бр.	1
10.	Сейзмичен детектор „ SHOCK GUARD “	бр.	1
11.	МУК датчик	бр.	2
12.	Окабеляване, консумативи*	м.	20

**\*Забележка:** Количеството на необходимия кабел и консумативи (кабелни канали, крепежни материали и др.) се преценява от участника след извършване на оглед на обекта. Всички елементи на АСПП се влагат във влагоустойчива метална кутия със стенно закрепване.

3. Ще изградим алармената система против проникване (АСПП) като напълно самостоятелна система тип 3, която съответства на категория 3 от БДС 50131 или еквивалентите и, при спазване на действащите нормативни документи и стандарти в Република България по начин, осигуряващ сигурна и надеждна охрана на обекта – контролен пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Враца. Изградената АСПП ще осигурява изпращане на съобщения за събития до централна приемна станция на обслужваща охранителна фирма.

4. Всички врати, прозорци и самостоятелни обеми в помещението ще се контролират чрез АСПП.

5. Състоянието на АСПП ще се наблюдава чрез клавиатура в помещението на дежурния охранител.

6. Звуковата сигнализация на обекта ще се осъществи с 2 бр. сирени – едната ще се монтира вътре в обекта и една при дежурен охранител.

7. Електрозахранването на АСПП ще се извършва от самостоятелен токов кръг, с наличност на напрежението в режим 24/7 (двадесет и четири часа през всички дни от седмицата).

8. Инсталираните технически средства да съответстват на изискванията на сигурност 3, съгласно приложимите стандарти.

9. Всички технически средства, кабели и консумативи (кабелни канали, крепежни материали и др.), които ще се използват при изграждане на сигнално-охранителната система, са изцяло съобразени с техническата реализация за осигуряване функционалността на АСПП и изискванията на Възложителя, посочени техническите спецификации от документацията за участие.

10. Всички вложени материали и оборудване ще бъдат нови и неупотребявани и напълно ще отговарят на общите и минимални технически изисквания и стандарти в Република България и Европейския съюз относно техническа експлоатация, пожарна безопасност, норми за безопасност, включване към електрическата мрежа, степен на защита и електромагнитна съвместимост.

11. След извършения монтаж ще бъдат направени съответните настройки и тестове за работоспособност на системата, демонстрация на работещата система и обучение на представители на Възложителя за правилна експлоатация на системата, за което ще бъде съставен приемо- предавателен протокол.

12. Срокът на предоставената от наша страна гаранция на изградената АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Враца е : 3 ( три ) години (но не по-малко от 3 (три) години) и започва да тече от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на изградената сигнално-охранителната система без забележки.

13. Гаранционните срокове на всеки един от компонентите на изградената АСПП (алармена система против проникване – СОТ) са както следва:

Заличено аз, охранител  
и ч Регламент ЕС 2016/679

№	Описание на техническите средства	Марка, модел	Гаранционен срок – брой месеци
1	Контролен панел,	EVO-192	36
2	Клавиатура	K-641	36
3	Обемен датчик	DG-55	36
4	Микровълнов детектор	525 DM	36
5	Трансформатор	30VA/16,5V	36
6	Сирена 110 dB	CQR	36
7	Акумулатор	S BAT	36
8	Метална кутия	Paradoxx	36
9	Вибрационен датчик „ RIBIN DIGITAL ”	Paradoxx	36
10	Сеизмичен детектор „ SHOCK GUARD “	Paradoxx	36
11	МУК датчик	SEC21CW	36
12	Кабели	ELAN	36
13	Консумативи (кабелни канали, крепежни материали и др.)		36


14. При констатирани повреди, възникнали в гаранционния срок, същите ще се отстраняват за наша сметка в срок от 5 ( пет ) работни дни (*не по-дълъг от 5 (пет) работни дни*).

15. Приемаме да покриваме рисковете от доказани евентуални вреди, произтекли за възложителя от доставени некачествени технически средства и компоненти, като се задължаваме за своя сметка да отстраним откритите дефекти. Нанесени повреди и щети в административната сграда на ТП на НОИ - Враца по време на изпълнение на обществената поръчка ще бъдат напълно възстановени изцяло за наша сметка.

**\*Забележка:** Участниците попълват, подписват и подпечатват предложението за изпълнение на поръчката, без да посочват цени.

Дата: 14.05.2019 г.

Подпис и печат: .....



( инж. КАЛИН КАМЕНОВ )  
(име и фамилия)

( пълномощник )

(длъжност на представляващия участника)

